



ОНГОН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ

Э.МӨНХБАТ

АВААРИЙН ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр

Хавирга

№	Тоноглолын нэр	Генератор үзүүлэлт	
1	Төрөл	Нөөцийн	
2	Хэмжих нэгж	Иж бүрэн	
3	Тоо	1	
4	Баталгаат хугацаа	1 жил	
5	Тавигдах техникийн үзүүлэлт	Стандарт	Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандарт шаардлагад нийцсэн мөн европ стандартын шаардлагыг хангасан байх
		Хүчин чадал кВт	100
		Гаралтын хүчдэл В	220/380
		Давтамж	50гц
		Шатахууны төрөл	Дизель түлш
		Сэлгэн залгалт	Автомат сэлгэн залгагчтай
		Түлшний сав л	60<
		Түлш зарцуулалт л/цаг	<12-16
		Асалтын горим	Автомат, түлхүүрээр асдаг байх
		Хөргөлт	Усан
		Эргэх хурд /r/min/	1500
Хүндийн жин	<3000		

Тавигдах шаардлага:

- Аваарийн дизель генератор нь захиалагчийн техникийн үзүүлэлттэй нийцсэн байх
- Орчны эрс тэс нөхцөлд зохицох шийдэлтэй байх

- Ус чийгний өндөр хамгаалалттай байх
- Эпокси, полистр материалаар хийгдсэн зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүлтэй байх
- Аюулгүй ажиллагааны заавар болон гарын авлага монгол хэл дээр хөрвүүлэгдсэн байх
- Гадна дулаалгатай байх, галын аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байх
- Удирдлагын самбар нь олон төрлийн тохиргоо, хэлний сонголттой, өндөр чанартай байх
  - Генераторын шугамын хүчдэл, фазын хүчдэл, гүйдэл, давтамж, бүрэн чадал, бодит чадал, хуурмаг чадал, зэрэг үзүүлэлтүүдийг удирдлагын самбарт үзүүлдэг байх
  - Хөдөлгүүрийн халалтын температур, хөдөлгүүрийн тосны хэмжээ, түлшний түвшин, аккумуляторын хүчдэл, хөдөлгүүрийн хурд, хөдөлгүүр гэнэт зогсох шалтгаан, аварийн шалтгаан зэргийг самбарт үзүүлдэг байх
  - Давтамж ихсэх багасах, хүчдэл ихсэх багасах, богино залгаа үүсэх, фазуудын ачаалал жигд биш байх, хэт ачаалагдах үед хяналтын самбарт харагдах
- Сэлбэг материал, эд анги нт Олон улсын стандартад нийцсэн нийтлэг олдоцтой, нөхөн засварлах боломжтой байх
- Үйлдвэрлэсэн газар нь Олон Улсын стандарт хангасан, сертификаттай байх
- Захиалгын дагуу заасан цэгт суурилуулж туршилт, тохируулгыг хийж хүлээлгэн өгнө.

Боловсруулсан:

Засаг даргын орлогч



/С.Ариунзул/