

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЛЫН НАСОСНЫ АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР /ГНАУС-1/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын самбарыг 450x210x640 IP54	ширхэг	1
2	Автомат 3 фаз 16А	ш	1
3	Гүйдлийн тохируулгатай автомат 3 фаз /4-6/А	ш	2
4	Автомат 1 фаз 6А	ш	1
5	Соронзон залгуур угсрах 9А 230В	ширхэг	2
6	Тэжээлийн блокыг угсрах 230В/DC24В 50Вm	ш	1
7	Контроллер С2000-Т 24В, АС/DC Modbus, LCD monitor	шир	1
8	Утсан гал хамгаалагч угсрах In=1А	иж бүрэн	1
9	Утсан гал хамгаалагч угсрах In=2А	иж бүрэн	1
10	Самбарын гэрэл 230В гэрлэн диод	ширхэг	4
11	Түлхүүр 2 байрлалтай 6А	шир	2
12	Түлхүүр 4 байрлалтай 6А	шир	1
13	Шин DIn рейк 35мм	м	2
14	Кабель далдлагч 40x40	м	2
15	Клемм 2.5мм ² 10А	ш	19
16	Фазын дулааны реле 400В, 6А	шир	1
17	Усны даралт мэдрэгч 220В, 6А	шир	1
18	Зэс голтой уян кабель, ПВХ тусгаарлагчтай, 1 голтой утас ф1x0.75мм ²	м	40
19	Зэс голтой уян кабель, ПВХ тусгаарлагчтай, 1 голтой утас ф1x2.5мм ²	м	20
20	Зэс голтой уян кабель, ПВХ тусгаарлагчтай, 1 голтой утас ф2x1.5мм ²	м	25
21	Уян хоолой ПВХ ф20мм	м	25
ГАЛЫН НАСОСНЫ АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР /ГНАУС-2/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын самбарыг 450x210x640 IP54	ширхэг	1
2	Автомат 3 фаз 32А	ш	1
3	Гүйдлийн тохируулгатай автомат 3 фаз /9-13/А	ш	2
4	Гүйдлийн тохируулгатай автомат 3 фаз /1.6-2.5/А	ш	1
5	Автомат 1 фаз 6А	ш	1
6	Соронзон залгуур угсрах 18А 230В	ширхэг	2
7	Соронзон залгуур угсрах 9А 230В	ширхэг	1
8	Тэжээлийн блокыг угсрах 230В/DC24В 50Вm	ш	1
9	Контроллер С2000-Т 24В, АС/DC Modbus, LCD monitor	шир	1
10	Утсан гал хамгаалагч угсрах In=1А	иж бүрэн	1
11	Утсан гал хамгаалагч угсрах In=2А	иж бүрэн	1
12	Самбарын гэрэл 230В гэрлэн диод	ширхэг	4
13	Түлхүүр 2 байрлалтай 6А	шир	3
14	Шин DIn рейк 35мм	м	2
15	Кабель далдлагч 40x40	м	2
16	Клемм 2.5мм ² 10А	ш	28
17	Фазын дулааны реле 400В, 6А	шир	1
18	Зэс голтой уян кабель, ПВХ тусгаарлагчтай, 1 голтой утас ф1x0.75мм ²	м	40
19	Зэс голтой уян кабель, ПВХ тусгаарлагчтай, 1 голтой утас ф1x2.5мм ²	м	20
20	Зэс голтой уян кабель, ПВХ тусгаарлагчтай, 1 голтой утас ф2x1.5мм ²	м	70
21	Уян хоолой ПВХ ф20мм	м	70