

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах IP-30	ком	3
2	Баталгаат тэжээлийн хүчний хуваарилах самбар IP-30	ком	1
3	Хүчний хуваарилах самбар угсрах IP-44	ком	2
4	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP-44	ком	2
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP-31	ком	7
6	Холбоо дохиоллын самбар угсрах IP-31	ком	1
7	ОСО-025 маягийн бууруулах трансформатортай хайрцаг угсрах 220/36В	ком	2
8	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 1x8Вт, IP20	ширхэг	22
9	Ослын гэрэлтүүлэгч 1x8Вт IP20	ширхэг	20
10	1x36Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	150
11	2x36Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	330
12	2x36Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-65	ширхэг	10
13	1x18Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй хананы гэрэлтүүлэгч IP-44	ширхэг	24
14	20Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44	ширхэг	70
15	25Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй хананд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44	ширхэг	12
16	LED чийдэнтэй таазанд тоноглох торон хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч 250Вт IP-44	ширхэг	24
17	150Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44	ширхэг	24
18	50Вт чадалтай лед чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч IP-20	ширхэг	72
19	150Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазнаас зүүх хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP-44	ширхэг	6
20	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 250В, 15А	ширхэг	70
21	Далд тавих ердийн хоёрлосон унтраалга 250В, 15А	ширхэг	20
22	Далд тавих ердийн гуравласан унтраалга 250В, 15А	ширхэг	35
23	Нэг туйлт хамгаалагдсан унтраалга 250В, 15А, IP44	ширхэг	10
24	Гурван туйлт энгийн унтраалга 250В, 15А, IP44	ширхэг	6
25	Ил тавих ус чийгнээс хамгаалагдсан пакетник унтраалга 250В, 25А	ширхэг	8
26	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В, 15А	ширхэг	20
27	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В, 2*10А	ширхэг	180
28	250-н хүчдэлтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В, 1*15А	ширхэг	40
29	250-н хүчдэлтэй газардуулгын контакттай шаланд далд тоноглох штепсель залгуур 2*10А	ш	70
30	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	460
31	Утас салбарлах хайрцаг	ш	900
32	Уян оруулга хийх	1 оруулга	3
33	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	6250
34	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	6250
35	4 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4250
36	4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4250
37	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1250
38	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1250

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

39	5х4мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	300
40	5х6мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	500
41	5х10мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	300
42	5х16мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	150
43	5х25мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	300
44	5х35мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	200
45	5х70мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	250
46	4х25мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	10
47	4х120мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель ВВГ	м	10
48	15мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	3500
49	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	8500
50	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	3000
51	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1000
52	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	500
53	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	300
54	40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	400
55	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	90
56	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	800
57	Кабелийн хэвтээ тавиур в-400м суурилуулах	1 м	300
58	Кабелийн хэвтээ тавиур в-800м суурилуулах	1 м	50
59	Галын хуурай нунтаг хор	ком	1
60	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	64
61	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	64