

Батлав: Ерөнхий инженер бөгөөд үйлдвэрлэл
технологийн газрын дарга

Н.Буян-Өлзий

Цахилгаан багаж сэлбэгийн техникийн тодорхойлолт

№	Тодорхойлолт	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
	Нэр төрөл	Кабелын гэмтэл тодорхойлогч багаж		
1	Тип марк	НТ-ТС дүйцэхүйц		
2	Төрөл	Зөөврийн цэнэглэдэг байх		
3	Туршилтын хамгийн урт зай	32 км		
4	Хэмжилтийн нарийвчлал	1 метр		
5	Ажиллах температур	0-(+40 ° C)		
6	Дэлгэц	LED		
7	Хэмжилт хийх хүчдэл	1 кВ-35 кВ		
Төсөвт өртөг: 22,000,000				1

Зөвшөөрсөн: Эрчимзүй автоматжуулалтын хэлтсийн дарга
Хянасан: Байгууллагын нөөц төлөвлөлт эдийн засгийн хэлтсийн дарга
Боловсруулсан: Автоматжуулалт электроникийн мэргэжилтэн

Г.Ариунбилэг
Х.Батсүрэн
Н.Очирлхам