



БАТЛАВ
ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
Г.БАЦМАА
2024 оны 01 дугаар сарын 25-ны өдөр

ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН ТӨВИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ДААЛГАВАР

2024.01.15

Дугаар ЗТ-02/2024

Цогтцэций сум

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл:	Цогтцэций сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр; Цогтцэций сумыг 2024 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө
2	Барилга байгууламжийн байршил:	Цогтцэций сумын төвийн Шинэхотхон хорооллын 2, 3 дугаар гудамж, Цагаан-Овоо хорооллын 4, 6, 8 дугаар гудамжинд нийт 87 гэрэлтүүлэг
3	Зориулалт, хүчин чадал:	Гэр хорооллын гудамжны гадна гэрэлтүүлэг
4	Одоогийн байдал:	Гэрэлтүүлэг байхгүй. Шинэ 65 гэрэлтүүлгийг суурилуулах ба хуучин буулгасан 22 гэрэлтүүлгийг өнгө үзэмжийг сайжруулан суурилуулна.
5	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа:	Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацаанд үндэслэл болгоно
6	Захиалагч байгууллага:	Цогтцэций сумын Засаг даргын Тамгын газар
7	Төсөл гүйцэтгэгч байгууллага:	Эрчим хүчний яамны Сайдын тушаалаар батлагдсан ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгж
8	Төсөл боловсруулах үе шат:	<ul style="list-style-type: none">- Талбайн судалгаа, хэмжилт хийх- Ажлын тоо хэмжээг захиалагчид танилцуулж зөвшилцөх- Ажлын зураг төсөл боловсруулж батлуулах /Магадлал хийлгэсэн байх/
9	Архитектур орон зайн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага:	<ul style="list-style-type: none">- Нийтийн эзэмшлийн тохижилт, байгууламжийг сүйтгэхгүй байх- Авто зам, шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг тогтоох- Хот төлөвлөлтийн шаардлагад нийцүүлэн хүчин чадлыг нарийвчлан тогтоох
10	Инженерийн дэд бүтцэд тавигдах шаардлага:	<ul style="list-style-type: none">- Ойролцоох шугам сүлжээний аюулгүйн зайн стандартыг мөрдөж ажиллах- Техникийн нөхцөлд тавигдсан шаардлагын дагуу олон улсын чанарын стандарт хангасан тоног төхөөрөмж кабель материалыг сонгох- Төвлөрсөн цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээнээс хангагдах- Шинээр төлөвлөх гэрэлтүүлгийн удирдлагын шит нь сумын Гэрэлтүүлгийн нэгдсэн удирдлагын системд холбогдох- Ухаалаг удирдлагын самбар суурилуулах
11	Төсөл боловсруулахад ашиглах материал:	Монгол Улсын хуулиуд: <ul style="list-style-type: none">- Хот байгуулалтын тухай хууль

		<ul style="list-style-type: none"> - Эрчим хүчний тухай хууль - Бусад холбогдох хууль <p>Норм, нормативууд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм БД 43.101.03 - Хот, тосгон ба суурин газрын гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг төлөвлөх БД30-102-11 - Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм /БНБД30-01-04/ - Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм - Бусад холбогдох норм, дүрэм
12	Төслийн иж бүрдэл:	<p>Баримт бичгийн бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одоогийн байдлын судалгаа - Тайлбар бичиг - Зураг төсөв (магадлал хийгдсэн байх) <p>Зургийн иж бүрдэл:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нүүр хуудас (батлагдах) - Зураг төсвийн баримт бичиг. Захиалагчид CD-ний хамт 1 хувийг өгөх - Байршлын схем М:2000 - Ерөнхий төлөвлөгөө М1:500-1000 (батлагдах) - Зай хэмжээ М1:200-500 - Зураг төслийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээж авахад тавигдах шаардлага А. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн стандартыг мөрдөх Б. Хийгдэж буй төслийн дэвсгэр зургийн WGS-84, UTM буюу солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэх <p>Бусад:</p> <p>Дараах байгууллагуудтай зөвшилцсөн байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумын Засаг даргын тамгын газар - Сумын Газрын даамал - Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК - Тэгш дүүрэн тохижилт ОНӨААТҮГ - Холбогдох бусад байгууллага
13	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв:	Эдийн засгийн тооцоо болон төсвийг БНБД 81-95-12 болон эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн программаар тооцох
14	Онцгой нөхцөл:	<ul style="list-style-type: none"> - Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газраас гаргасан Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд байршуулах гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага UCS 1901B:2020, Гэрэлтүүлэг гэрлэн чимэглэлийн стандарт UCS 1902A:2020-ыг мөрдөх - Цахилгаан шугам сүлжээ болон түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн угсралтын ажил гүйцэтгэхэд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлэх - Эрчим хүчний хэмнэлттэй лед болон түүнтэй дүйхүйц гэрэлтүүлэгч сонгох - Гэрэлтүүлгийн зураг төсвийг гүйцэтгэхдээ доорх

техникийн үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзнэ:		
Гадна гэрэлтүүлгийн техникийн үзүүлэлт:		
№	Материалын нэр	Үзүүлэлт
1	Гэрэлтүүлгийн толгой	100 Вт Лед
2	Шонгийн өндөр	8-9 м
3	Кранштейний урт	1.5-2 м
4	Шонгийн хэлбэр	Фланцта залгаа шон (Сумын гудамжинд байгаа саарал шонтой ижил загвартай)
5	Шонгийн диаметр	Ф50x100x159
6	Зузаан	3.5 мм-ээс дээш
7	Хоорондын зай	30-35 м
8	Суурь	Чагтан холбоос бүхий бэхэлгээтэй
9	Тэжээлийн кабель	3x50+1x16АВВБ
10	Группын кабель	СИП 2А 3x16+1x25АВВБ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ



Л.ӨЛЗИЙНЭМЭХ