

БАТЛАВ: ХАНГАГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА

Д.Мягмардорж



Техникийн нөхцөл олгох комиссын 2017 оны
219 06 сарын 07 -ний өдрийн хурлын 01 тоот
протоколыг үндэслэн зөвшөөрөв.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ №01

2024.03.27

1	Барилга байгууламжийн нэр, зориулалт, байршил	Завхан аймаг Улиастай сум Жинст баг Цагдаагийн албаны байр
2	Нийт усны хэрэглээ:	Цэвэр усны - м3/хон Технологийн усны - м3/хон Галын усны 2,5 л/с Бохир усны 3 м3/хон
3	Цэвэр усны холболт хийх цэгийн байршил, шугамын диаметр, даралт:	
4	Бохир усны холболт хийх цэгийн байршил, шугамын диаметр:	Нийгмийн даатгалын бохир усны шугамын анхны худагт L-70м, ф-150мм, Н-0,9м холболт хийх. Хөөсөн дулаалгатай хийгдэнэ.
5	Нэмэлт нөхцөл:	Ус хангамж: Тоолуур заавал тавиулна. Ухаалаг тоолуур байна. Ариутгах татуурга: Бусад шаардлага:
6	Тавигдах шаардлага:	1 . Барилгыг Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн дагуу цэвэр усны шугамын тэнхлэгээс 5м, бохир усны шугамын тэнхлэгээс 6м зайд барих. 2 . Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 15.1.10 дагуу хангагч нь хэрэглэгчийн шугамнаас дамжуулан шинээр хэрэглэгч холбох техникийн нөхцөл олгож, батлагдсан ажлын зураг төслийн дагуу дараагийн хэрэглэгчийг холбуулах. 3 . Цэвэр, бохир усны шугамын угсралт, шахалт туршилтын үед ашиглалтын байгууллагын хяналтын инженерийг байлцуулж ил, далд ажлын акт үйлдэнэ. 4 . Техникийн нөхцлийн хүчинтэй хугацаа 2 жил.
7	Объект барих дээд газрын шийдвэр:	Улиастай сумын засаг даргын захирамж
8	Хэрэглэгчийн нэр, утас:	Завхан аймаг, Улиастай сум Жинст баг, Цагдаагийн газар
9	Техникийн нөхцөлтэй холбогдсон схем :	Схем зураг хавсаргав.

“Амь-Ус” ХХК-ийн Ерөнхий инженер

Г.Баттулга.