



УБЦТС ТӨХК

ЗУРАГ ТӨСӨЛД ТОДРУУЛГА ХИЙСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 04 сарын 25

№

Зураг төслийн захиалагч, объектийн байршил: Баянзүрх дүүрэг 11-р хороо 100
хүүхдийн цэцэрлэг./64-р цэцэрлэгийн өргөтгөл/ Гадна цахилгаан

Зураг төсөл гүйцэтгэгч: "ЭНХИЙН ЖАРГАЛ КОНСТРАКШН" ХХК

Төслийн дугаар нэр: ЭЖК-2024/01

Зураг төсөлд хийсэн тодруулга:

Ойртож буй шугам, тоноглол:

Огтлолцож буй шугам, тоноглол:

1-р цэгт: Хонхор д/ст Төр хурх фидер АТП-559-н урд хороо гаргалга №5-7 хооронд
ЦДАШ 0,4кВ

Жич: Кабелийн ашиглалт засварын төвөөр тодруулга хийлгэх шаардлагатай

тус тус отолж, давхцаж байна. Бусад иргэн, хуулийн этгээдийн шугам сүлжээг тухайн
эзэмшигчтэй зөвшилцөх шаардлагатай. "УБЦТС ТӨХК" Түгээх үйл ажиллагааны
бодлого төлөвлөлтийн хэлтэстэй зөвшилцөн холбогдох зөвшөөрлийг авсаны дараа
газар шорооны ажлыг гүйцэтгэх. Аливаа ГАЗАР ШОРООНЫ АЖЛЫГ эхлэхээс өмнө
КАБЕЛЬ АШИГЛАЛТ ЗАСВАРЫН ТӨВӨӨР газар дээр нь дахин тодруулга хийлгэн
хариуцсан Ашиглалтын инженерийн хяналтанд ажлыг гүйцэтгэх шаардлагатайг анхаар
!!!.

Тодруулга хийсэн: Мэдээллийн сангийн инженер

/Ц.Батболд/

Цахилгаан дамжуулах кабель шугамын трассын тодруулга хийлгэсэн хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж

- Кабель шугамаас 2 тийш 2м босоо хавтгайгаар хязгаарлагдах бүсэд машин, механизм хэрэглэхийг хориглоно. Кабель шугамыг КАЗТ-ийн ажилтны хяналтан дор гараар ухаж ил гаргана.
- Газар доор байгаа хамгийн захын кабель шугамаас 2 тийш 5м босоо хавтгайгаар хязгаарлагдах бүсэд цохилтот машин, механизм хэрэглэхийг хориглоно.
- Кабель шугамын трассыг чагнуулж энэхүү хуудсыг авсанаас хойш 30 хоногт газар шорооны ажил хийгээгүй бол дахин тандалт хийлгэх
- Хэмжилт хийж кабель шугамтай гэж тодорхойлсон цэгт кабель шугам илрээгүй тохиолдолд, мөн тусгагдаагүй кабель шугам илэрсэн үед хэмжилт хийлгэсэн инженертэй эргэж холбоо барин дахин тодорхойлуулна.
- Кабель хайгч багажны мэдрэх чадвараас шалтгаалан заасан цэгт дулаан, цэвэр болон бохир усны труба, холбооны кабель шугам гарч болохоос гадна хүчдэлтэй болон хүчдэлгүй кабель шугам аль аль нь хамтдаа мэдрэгдэх тул анхаарах
- Санамсаргүй тохиолдлоор кабель шугамыг ил гаргасан буюу гэмтээсэн тохиолдолд кабель шугамыг хариуцсан ашиглалтын инженертэй нэн яаралтай холбоо барих
- Газар шорооны ажил хийж байхдаа кабель шугамыг ил гаргасан буюу гэмтээсэн тохиолдолд кабель шугамыг хариуцсан ашиглалтын инженертэй нэн яаралтай холбоо барих
- Газар шорооны ажил хийж байхдаа кабель шугамыг гэмтээсэн тохиолдолд тухайн кабель гэмтээд зогсохгүй бусад тоног төхөөрөмж гэмтэх, хэрэглэгчдийн цахилгаан хэрэгсэл шатах зэрэг ноцтой зөрчилүүд үүсэх бөгөөд гарсан төлбөрийг буруутай байгууллага ААНЭГЖ, иргэн хариуцна.
- Гадны ашиглалтын шугам сүлжээг / Авто замын гэрэл, цахилгаан тээвэр компани, Улаанбаатар төмөр зам / ашиглагч байгууллагаас авах
- Кабелийн тандалт хийсэн талбайд тодорхойлогдоогүй ЦДКШ гарч ирвэл ГША-ыг зогсоож ашиглагч байгууллагатай зөвшилцэж шийдвэр гарсны дараа ГША-г үргэлжлүүлнэ.

**ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЕД ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙН
ДАГУУ АЖИЛЛАНА УУ!!! БИДЭНТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН ТАНД
БАЯРЛАЛАА**