

БАТЛАВ  
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ОРЛОГЧ  М.ХУЯГБААТАР  
2024 оны 02 дугаар сарын 22

ЦЭВЭР УСНЫ УХААЛАГ ТООЛУУР ХУДАЛДАН АВАХ

2024.02.05

Мөрөн

№	Багаж хэрэгсэл	Техникийн үзүүлэлт	Нийлүүлэлт
1	Смарт тоолуур	<p>Техникийн ерөнхий шаардлага хангасан байх <b>MNS 6358:2023</b></p> <p>IC карттай хавхлагатай урьдчилсан төлбөрт цэвэр болон хэрэглээний усны тоолуур</p> <p>Тоолуурын бүтэц их бие гуулин материалтай, тоолох механизм өндөр нарийвчлалтай</p> <p>Ажлын температур /-40-аас +75 хэм хүртэл/</p> <p>Хамгаалалт: Соронзны хамгаалалттай</p> <p>Үндсэн тэжээл: Баттери ( хамгийн багадаа 6 жилийн баталгаат хугацаатай)</p> <p>Хаалт: Төв диспетчерээс программ хангамжаар дамжуулж автоматаар хаалтыг нээж, хаах боломжтой</p> <p>Усны эзэлхүүнийг хэмжих хамгийн бага хуваарийн хуваагдал нь 50 мл ажлын хамгийн их даралт нь 10 бар.</p> <p>Программ хангамж нь усны хэрэглээ болон зарцуулалт цэнэглэлийн мэдээллийн санг үүсгэж төв серверт мэдээлэл боловсруулах анализ хийх график болон бусад тайлан гаргах боломжийг олгосон байх ба мэдээллийн системийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан</p> <p>Өгөгдөл хадгалах: Өдөр, сар, жилээр</p> <p>Дэлгэц: 9 оронтой LCD дэлгэцийн хэмжээ, урсгалын хурд, цахилгаан дохиолол, урсгалын чиглэл, гаралт гэх мэт.</p> <p>Холбогдох тоолуурын тоо: PLS хязгааралт байхгүй</p> <p>Ашиглалтын зардал: Ашиглалтын явцад зардал гарахгүй</p> <p>Баталгаат хугацаа 2-6 жил</p>	2024 он

ТАНИЛЦСАН:  
АЙМГИЙН ЗДТГ-ЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА  Б.ОЮУНТУЯА

ХЯНАСАН:  
"ХӨВСГӨЛ УС СУВАГ" ХХК-ИЙН  
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР  Д.СҮХЭЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:  
"ХӨВСГӨЛ УС СУВАГ" ХХК-ИЙН ЦЭВЭР УСНЫ ТООЛУУРЫН  
ЛАБОРАТОРИЙН ХЭМЖИХ ХЯНАХ ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТ  
ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР  Н.БАТЗАЯА