

БАЯНХОНГОР АЙМАГ
БАЯНХОНГОР
БАТЛАВ
“БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ” ДТ ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ж.УЛАМБАЯР

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2023оны 09 дүгээр сарын 22

№2023/062

Баянхонгор

- 1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг:** “Баянхонгор аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс”-н Зоорьтой 3 давхар шинэ барилга
- 2. Хэрэглэгчийн байршил:** Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сум Номгон 1-р баг
- 3. Ажил үйлчилгээний зориулалт:** Төрийн үйлчилгээний зориулалттай
- 4. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл :**
Байгууллагын ирүүлсэн албан хүсэлтийг үндэслэн
- 5. Суурилагдсан чадал:** 50кВт
- 6. Тоолуур:**
Барилгын ерөнхий цитэнд 3 фазын 5А бүрэн электрон ухаалаг тоолуур, мэдээлэл дамжуулагчийн хамт, гүйдлийн трансформаторыг /ачаалалд тохируулах/ суурьлуулж өгнө . /Тоолуурын мэдээллийг ашиглагч байгууллагаас авах /
- 7. Холбох цэг:**
 - “Хөвших –Од” ДТТ-н шинэ цахилгаан хангамж болон 10/0.4кВ-ын шинэ КТП дэд станцын 0.4кВ-ын цитнээс шинэ гаргалгаа гаргаж АВВБ-0.4кВ-ын 3*35+1*25 маркийн хос кабелиар барилгын ерөнхий цит хүртэл татна.
ТҮР ТЭЖЭЭЛ: Одоо ашиглаж байгаа КТП-62 дэд станцын хойд гаргалгааны нэгдсэн шитнээс 380В цахилгаан авч түр ашиглана.
- 8. Нэмэлт заалт:**
 - Барилгын гадна цахилгааныг тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн компаниар хийлгэж ил далд акт гаргуулж хүлээн авна.
 - Барилгын газардуулгыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж актаар баталгаажуулах.
 - Барилгын гадна цахилгаан хангамжийг Баянхонгор аймгийн ГХБХБГазартай хамтран гаргасан трассын дагуу стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх.
 - Кабель шугам болон дэд станцын хамгаалалтын зурвасыг ГХБХБГ-т албан хүсэлт өгч мэдээллийн санд оруулах.
 - Гадна цахилгаан хангамжийн трассын зургийг газрын албатай зөвшилцөнө.
- 9. Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх**
 - 9.1. Дэд өртөөний болон кабель шугамын байршлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэн, хот байгуулалт стратеги бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээр батлуулж , схем холболт, хүчин чадлыг тус компаниар хянуулах
 - 9.2. Кабель шугамын трасс, хамгаалалтын зурваст барилга барих, зам талбай засахыг хориглоно. Шаардлагатай тохиолдолд кабелийг таг бүхий тусгай сувагт байрлуулах
 - 9.3. Дэд өртөөний болон шитний газардуулгыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж , протокол авсан байх
 - 9.4. Цахилгаан угсралтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар Аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон Техник ашиглалтын дүрэм дагуу гүйцэтгүүлэх

“ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ” дүрмийн “дөрөв”-ийн 22.23-р замалтын дагуу “Баянхонгор эрчим хүч” ЦТ ХХК-аар хянуулж, шугам сүлжээнд холбох хүчдлийн түвшингийн ± 10 -ийн хэлбэлзлэлд зохицсон тоноглол суурилуулах

9.5. Засгийн газрын 2020 оны 97 тоот тогтоолоор батлагдсан “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”-ийн заалтыг мөрдлөг болгох

9.6. “ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийх, хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээ хийлгэх

9.7. Хэрэглэгч нь “ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ” –ийн дагуу өөрийн тоноглолоос тус компанийн зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч нэмж холбуулах үүрэгтэй.

9.8. Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан ажилтныг томилох бөгөөд шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

9.9. “МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ийн болон “ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ”-ийн заалтуудыг дагаж мөрдөх


9.10. Бусад: Трансформатор бүрэн ачаалагдаагүй тохиолдолд хоосон явалтын болон шугамын алдагдлыг тус компанитай гэрээ хийн төлөх

9.11. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог “Баянхонгор-Эрчим хүч” ЦТ ХХК-ийн санхүүтэй хийх

9.12. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг 3 жилийн хугацаанд хийж, гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

9.13. Тухайн объектын эзэмшигч компани техникийн нөхцөлийн үнийг бүрэн хариуцан төлнө.

КОМИССЫН ДАРГА
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
ГИШҮҮД



Б.БАДАМЦЭЦЭГ
Д.БАТХҮЛЭГ
А.ЛХАГВАДОРЖ
В.БАТТӨР
М.ДАВААДАЛАЙ

ХУРААМЖ- 300000 төгрөг
Утас: 88111081