

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗООРИЙН ДАВХАРЫН ТҮГЭЭХ ШУГАМ ШИНЭЭР ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндангийн голч-20-25мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	171
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	10
3	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	59
4	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	112
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
6	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	181
7	Яндан хоолой гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	13.5
8	Яндан хоолойг дулаалах	м2	13.5
9	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	12
10	Ус юүлэгч d=32мм тавих	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	12
13	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
14	Тохируулах хаалт	ш	6
15	Хуваарилах коллектор тавих ф100 L=1100мм	ш	2
16	Монометр	ш	7
17	Термометр	ш	6
18	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	6
19	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	6
20	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
21	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
22	Даралт тохируулах балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
23	Зардал тохируулах балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3

ЗООРИЙН ДАВХАРЫН ШУГАМ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолойг дулаалах к-0,6	м2	26.6
2	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	36
3	Гагнаж залгасан 32-50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	185
4	Ус юүлэгч d=20мм буулгах к-0,6	ш	6
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32-40мм буулгах к-0,6	ш	4

ШИНЭЭР А БЛОКОД ХИЙХ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын самбар угсрах	ш	1
2	Температурын датчик ESM-10	ш	1
3	Температурын датчик ESMU	ш	2
4	Даралт тохируулах автомат клапан d=32мм тавих KVs-2.5м3/цаг	ш	1
5	Цахилгаан удирдлагатай хаалт d=32мм KVs-4м3/цаг	ш	1
6	Холигч насос q-14м3/цаг H-10м V-0.57кВт N=1*230-240V суурилуулах	ш	1
7	Ул буцаах клапан d=50мм тавих	ш	1
8	50мм хог шүүгч тавих	ш	2
9	Ган хаалт d=50мм байрлуулах	ш	4
10	Монометр	ш	4
11	Термометр	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Датчик голч d=15мм байрлуулах	ш	1
13	Холбох хэрэгсэл. d = 50*32мм	ш	2
14	Вентиль муфтэн d=15мм байрлуулах	ш	1
15	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	12
16	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5
17	Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
18	Дулааны тоолуур угсрах Q=14м3/цаг	ш	1