



АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН
ТУХАЙ ДҮГНЭЛТ

65130 Цэцэрлэг хот, Архангай аймаг,
Утас 7033-3128 Факс 7033-3128

2024.04.01 №09

Нэг. Барилга байгууламжын зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжын байршил: Архангай аймгийн Цэцэрлэг сум
2. Зургийн шифр, Зураг төслийн байгууллага: "ЖОДИ ПРОЖЕКТ" ХХК шифр: JP-24-01
3. Барилга байгууламжын зориулалт: 50 ортой цэцэрлэгийн барилга
4. Барилга байгууламжын багтаамж куб.м:
5. Барилгын давхар, приметр:
6. Галд тэсвэршилтийн зэрэг төлөвлөсөн: 2
7. Үйлдвэрлэлийн ангилал: Ф2.1
8. Барилгын үүргийн галын аюулын анги:
9. Зургийн иж бүрдэл: 9
10. Галын аюулгүй байдлын хангах чиглэлээр:
 - 10.1. Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж: -----
 - 10.2. Галын дохиололын зураг:
 - 10.3. Гал унтраах гадна усан хангамж

Хоёр. Хяналт шалгалт хийсэн тухай тэмдэглэл

№	Хянаж шалгасан чиглэл		Илэрсэн зөрчил	БНБД, стандартын зөрчигдсөн заалт	Бие лэлт
1	Ерөнхий төлөвлөгөө, галын аюулгүй зай хэмжээ	Барилга хоорондын зай	Хот суурины барилгажилтын норм ба дүрэм БНБД 30-01-04-ын /заавал мөрдөх 4 дүгээр хавсралт/ дагуу барилгын гал тэсвэршилтийн зай хэмжээг баримтлах.	-	-
		Галын автомашины зам	-	-	-
		Үер усны хамгаалалт	-	-	-
2	Архитектур төлөвлөлт, байгуулалт, хийц бүтээцийн шийдэл	Барилгын материал	Барилгын гадна дулаалга эрдэс хөвөн /FSB болон FSA/ нормын дагуу гүйцэтгэх /БД23-103-10-ийн 8.5, 8.15/	-	-
		Гадна шат	БНБД 21-01-02-ын 4.15 4 дүгээр хүснэгт гал тэсвэршилтийн 2 дугаар зэргийг хангаж байх.	-	-
		Дотор шат, шатны хонгил, цахилгаан шат	-	-	-
		Галаас хамгаалах хаалт, хаалга	-	-	-
		Галаас тусгаарлах зааг, өрөө тасалгаа	-	-	-
		Дээвэр	-	-	-
		Газар доорхи давхрын зориулалт	-	-	-
		Авралтын зам, гарц	-	-	-
3	Галаас хамгаалах техник, тоног төхөөрөмж	Гал унтраах автомат тоног төхөөрөмж	Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээ, ангилал. Техникийн шаардлага. Хяналтын аргуудын дагуу байршуулах MNS GOST R 12.2.143:2013	-	-

		Галын дохиололын систем	Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл БНБД 21-04-05-ын хүснэгт 1-ын дагуу зоорийн давхарт гал унтраах автомат төхөөрөмж төлөвлөх.	-	-
		Гал гарсан тухай зарлан мэдээлэх систем	БНБД 21-04-05 Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл 12.28-ын хүснэгт 5, 12.31-ын хүснэгт 6, 12.34-ын хүснэгт 8-ын дагуу төлөвлөх зай хэмжээг баримтлах.	-	-
4	Гал унтраах усан хангамж	Гадна усан хангамж	-	-	-
		Дотор усан хангамж	Усан хангамж гадна сүлжээ байгууламж БНБД 40-02-16 барилгын хамгийн ойрын худагт гадна гидрант төлөвлөх	-	-
		Усан сан, галын усны хөөрөг	-	-	-
5	Агааржуулалт, утаа зайлуулах систем	Утаа зайлуулах	-	-	-
		Агаар өгөх	-	-	-
		Цахилгаан утасны сонголт	-	-	-
6	Цахилгааны ерөнхий сүлжээ, цахилгаан хэрэгсэл	Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн сонголт	-	-	-
		Хувиарлах самбар	-	-	-
		Галаас хамгаалах төхөөрөмж	-	-	-
		Зам гарцын гэрлэн тэмдэг, тэмдэглэгээ	-	-	-
		Ослын цахилгааны их үүсвэр	-	-	-
		Аянга зайлуулагч, газардуулга	-	-	-
7	Тусгай шаардлага	Барилга байгууламжийн модон хийц бүтээц	- Модон материалын хана, хамар хана, таазны дотор талыг	-	-

			шавардаж, галаас хамгаалах будаг лакаар өнгөлнө. Олон нийт иргэний барилга БНБД 31-03-03-ын 3.1 тайлбар 2 заалт.		
--	--	--	---	--	--

Гурав. ЕРӨНХИЙ ДҮГНЭЛТ

Зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагтай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ. Тухайн дүгнэлт нь барилгын зураг төслийн хамт хүчинтэй.

Зөвшөөрсөн эсэх	Он, сар, өдөр	Зөвшөөрлийн тэмдэг дарсан хуудасны тоо
Зөвшөөрсөн	2024.04.01	

ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧ
ДЭСЛЭГЧ Б.ПҮРЭВЖАЛ

