



 БАТЛАВ
 “БНДС” ТӨХК-ийн ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
 БАРИУН-ЭРДЭНЭ
 2024 оны 05 р сарын 02 ны өдөр

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Цахилгаан хөдөлгүүр

| № | Үзүүлэлт | Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.) | Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.) | Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана) |
|----|-----------------------|---|---|--|
| 1 | Хэвийн хүчдэл | ~380В, 3Р | | |
| 2 | Хэвийн чадал | 160 кВт | | |
| 3 | Эргэлт | 1000об/мин | | |
| 4 | Ороомгийн тусгаарлага | F 155° C хүртэл | | |
| 5 | Ороомог | Зэс | | |
| 6 | Баталгаат хугацаа | 12 сар | | |
| 7 | Үйлдвэрлэлт | ОХУ үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц, шинэ байх, Үйлдвэрийн туршилтын акт болон сертификаттай байх | | |
| 8 | Битүүмжлэл | IP54-с багагүй | | |
| 9 | Тоо хэмжээ | 1ш | | |
| 10 | Бичиг баримт | Хөдөлгүүрийн ороомгийг туршуулсан акттай байх, | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | Хөдөлгүүрийг 1 цагаас багагүй хугацаагаар ажилд залгаж механик эд анги, хоосон явалтын гүйдлийг шалгасан протоколтай байх | | |
| 11 | | | | |

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАГЧИЙН:

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

БОЛОВСРУУЛСАН:
ЦАХИЛГААН ЦЕХИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

А.ЛХАМСҮРЭН

Н.ГЭЛЭГМАА



БАТЛАВ
"БНДС" ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Б.АРИУН-ЭРДЭНЭ

2024 оны 01 р сарын 18 ны өдөр

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Нүүрс тэжээгчийн хурдны тохируулгатай цахилгаан хөдөлгүүр

| № | Үзүүлэлт | Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.) | Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.) | Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана) |
|----|-----------------------|---|---|--|
| 1 | Хэвийн хүчдэл | ~380В, 3Р | | |
| 2 | Хэвийн чадал | 4кВт | | |
| 3 | Эргэлт | 1440об/мин | | |
| 4 | Орсомгийн тусгаарлага | IP 155°С хүртэл | | |
| 5 | Орсомог | 3эс | | |
| 6 | Баталгаат хугацаа | 12 сар | | |
| 7 | Үйлдвэрлэлт | Шинэ | | |
| 8 | Битүүмжлэл | IP54-с багагүй | | |
| 9 | Тоо хэмжээ | 2ш | | |
| 10 | Бичиг баримт | Үйлдвэрийн сертификаттай байх | | Англи хэл дээр |

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]

ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР


А.ЛХАМСҮРЭН

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЦАХИЛГААН ЦЕХИЙН АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР


Н.ГЭЛЭГМАА