

БАТЛАВ
ТОНХИЛ СУМЫН ЗАСАТ
ДАРГА М.НАСАНБАТ

2024 оны 07 дугаар сарын 01-өдөр

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ТОНХИЛ СУМ, ДАРИВ СУМЫН ЗААГТ
ХУДАГ ГАРГАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Хийгдэх ажлын нэр	Бүрдүүлэх баримт, гарах үр дүн
1.	Гүн өрмийн худаг гаргах	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргах барилгын хамт
2.	Байршил хамрах хүрээ	Говь-Алтай аймгийн Тонхил сум, Дарив сум
3.	Захиалагч байгууллага	Тонхил сумын Засаг даргын Тамгын газар
4.	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Орон нутгийн хөгжлийн сан
5.	Хэрэгжүүлж гүйцэтгэх ажил	Гүн өрмийн худаг гаргах.(Барилга, ус хуримтлуулах сан, мал услах онгоцны хамт)
6.	Ажлын гүйцэтгэлд тавигдах шаардлага	<p>Барилга: 6:2.4 хэмжээтэй төмөр кантенерийг доторлож тохижуулах.</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Кантенерийг дулаалж доторлогоо хийсэн байх.➢ Жижиг цонхтой төмөр төрөн хамгаалалттай байна➢ Хаалга 1.8:1м харьцаатай листэн хаалга байна. <p>Мал услах онгоц:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Хэмжээ-9м-ээс багагүй урттай, 400мм голчтой хагас цилиндр➢ Материал-Ган яндан хоолой буюу цутгамал төмөр бетон➢ Худгийн байшингаас 1-2 градусын налуутайгаар 2 метрийн зайд байрлуулна.➢ Онгоцны адарт үлдэгдэл ус юулэх жижиг нээлхий гаргана. Нээлхийг онгоцонд ус өгөх үед хаадаг байхаар хийнэ.➢ Усан сангаас мал услах онгоцонд ус дамжуулах хоолойг усан сангийн доод ёроолын усыг бүрэн шавхахаар байрлуулж гагнана.➢ Онгоцны уртын дагуу 2 талыг ус тогтохооргүй бага зэрэг налуу байдалтай бетоноор цутган хийнэ.
7.	Ажлын хугацаа	2024 оны 08 дугаар сарын 10-ны дотор
8.	Инженерийн байгууламж	Цахилгаан хагнамж: Цахилгаан үүсгүүрээс техникийн нөхцлийн дагуу холбооор төлөвлөх
9.	Техникийн нөхцөл	<ul style="list-style-type: none">➢ MNS6088:2010 стандартын дагуу өрөмдлөг, шавхалтын ажлыг явуулах➢ Худгийн эхний цооногийн голч 150мм, гүн нь 80-120метр байх➢ Худгийн барилга гадна талдаа 0,5м өргөнтэй,

		<p>хаяавчтай, барилгын модон хийц, тоног төхөөрөмжүүдийн холболтын төмөр хийуүдийг зэврэлтээс хамгаалж будсан байх</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ашиглалтын ундарга нь 8-9 л/с-ээс доошгүй байх, цооногийн техникийн паспортыг хөтөлж, сумын ЗДТГ-т хүлээлгэн өгөх ➤ Өрөмдлөгийн ажлын үед өрөмдлөгө болон шүүрийн яндангийн диаметр 219 мм-ээс багагүй байх. ➤ Худгийн хүчин чадалд тохируулсан ус шахуурга, цахилгаан үүсгүүр нь олон улсын ISO-9001 стандарттай байх, барааны гарал үүслийн тодорхойлолт, тухай компанийн бараа үйлдвэрлэх эрхийн бичиг, нийлүүлэх барааны техникийн үзүүлэлтийг нотолсон үйлдвэрдэгч компанийн хэвлэмэл танилцуулга, ашиглалтын заавар, ашиглалтын зааврын Монгол хэл дээр бэлтгэсэн байна.
10.	Багцын ажлын үнэ	35,000,000 төгрөг