

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

ДАМАРТАЙВАН

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15кВ-ЫН ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ			
30-400-01	Тулгуур нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	1
01-050-04	2м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2
01-070-03	шуудуй түнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.9
30-271-05	10 кВ-ын салбарлалтын анкер тулгуур босгох ОА15-45	1тулгуур	10
30-330-03	6-10кВ-ын хүчилдэлтэй агаарыг шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөлгүйг татах	км Зутас	0.005
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.07
30-150-02	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.066
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.05
01-060-04	Газардуулгын шуудуу 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.8
01-070-03	Шуудуу түнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.56
30-120-01	Газардуудгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	24
30-130-02	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	4
04 КВ-ЫН ШУГАМ ТАТАХ АЖИЛ			
01-210-03	Кабелийн шуудууг механикмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	13.32
01-400-02	кабелийн шуудууг механикмаар 2-р зэргийн хөрс түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	12.65
38-200-05	0.4 кВ-ын YJLY23x120+1*70 мм.кв кабелийг шуудуунд сунгах	м	69
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	37
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	37
38-580-23	Дулааны үйлчлэлээр ашгдаг төгсгөлийн муфтыг угсрах /70-120мм/ 0.4кв	ширхэг	4
38-250-09	70 мм2 хүртэл огтлолтой забелийн судасанд төгсгөвч шахах	ширхэг	4
38-250-11	120мм2 хүртлэх огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ширхэг	12
15/0.4 КВ-ЫН 160 КВА ЧАДАЛТАЙ ДЭД СТАНЦ БАРИХ			
01-210-03	Тулгуурын нүх шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4.32
01-400-02	Тулгуурын нүх 2-р зэргийн хөрсийг түрж булах	м3	3.46
30-271-02	Агаарын дэд өртөөний п хэлбэрийн тулгуурыг ушсарч босгох	1 тулгуур	2
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	0.415
09-160-04	Төмөр хийц будах	тн	0.415
38-140-06	15/04 кв-ын 160кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
38-170-44	Хүчний трансформаторот үзлэг шалгалт хийх	ширхэг	1

38-690-05	3 фазын тоолуур угсрах	ширхэг	2
01-200-06	Газардуулгын шуулуу механикмаар ухах	м3	50
01-400-02	Газардуулгыг шуудууг механикмаар булах	м3	47.9
38-350-11	40x4 мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
38-350-07	22мм голчтой бааранхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөж зоох	ширхэг	24
38-350-10	25x4 газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
ХАШААНЫ АЖИЛ			
01-050-03	Хашааны шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	4.4
01-070-02	хашааны нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.2
30-230-01	Дэд станцын хашааны төмөр шон босгох	ширхэг	8
30-230-04	Дэд станцын төмөр торон хашаа угсрах	1секц	8
30-230-05	Дэд станцын төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
30-180-13	Хашааны ХС-1 суурь суурилуулах	ширхэг	8