



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД НӨӨЦИЙН ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР

НИЙЛҮҮЛЭХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Нийлүүлэх бараа болон холбогдох үйлчилгээ нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт стандартад нийцсэн байна

Ерөнхий шаардлага :

- Стандарт : Европ стандартын шаардлага хангасан байна
- Гадна суурилуулах цахилгаан үүсгүүр 1 ш 12 сарын баталгаат хугацаатай
- Нийлүүлэгч нь Монгол улсад албан ёсны гэрээт борлуулагч байх
- Ус чийгийн хамгаалалттай байх
- Аюулгүй ажиллагааны ажиллах зарчим заавар схем гарын авлага монгол хэл дээр хөрвүүлэгдсэн байна
- Удирдлагын самбар хяналтын системд фазын хүчдэл ,гүйдэл давтамж,түлшний түвшин гэмтлийн мэдээлэл дохиолол зэргийг үзүүлдэг байх
- Сэлбэг эд анги олон улсын стандартад нийцсэн нийтлэг олдоцтой байх

№?	Бараа болон холбогдох үйлчилгээний нэр	Тоо ширхэг	Ойролцоо төсөвт өртөг
1	Нөөцийн дизель генератор	1	27 500 000
Техникийн тодорхойлт болон стандарт			
<ul style="list-style-type: none"> • Үйлдвэрлэсэн огноо :2022 оноос хойш • Тенхикийн онцлог давуу тал :Евро стандарт • Хүчин чадал :30 кВт -35 кВт • Чанар Олон улсын чанарын менежментийн ISO гэрчилгээтэй байх 			

Техникийн үзүүлэлт

№	Үзүүлэлт	Хэмжээ
	Ажлын давтамж	50 Гц-60Гц
	Генераторын хүчдэл	400/230
	Фаз	3
	Хөдөлгүүрийн хурд	1500-1800 rpm
	Гүйдэл	100А-160А
	Ажиллагааны бүрэн чадал	кВт44.8
	Ажиллагааны бодит чадал	кВт35.8
	Байнгын ажиллагааны бүрэн чадал	кВт40.7
	Байнгын ачаалалттай бодит чадал	кВт32.5

Бүрэн ачаалалттай үеийн хэлбэлзэл	0.5%
Давтамжийн хэлбэлзэл	0.5%
Хөдөлгүүрийн үзүүлэлт	
Яндангийн ялгаруулалтын түвшин	NonEm isson Certified
Хөргүүр	Water
Цилиндрийн тоо	4
Хурдны удирдлага	Механик
Тосны ууршилт	PRP/ max%0.1
Түлш	Дизель
Цахилгаан хэлхээ	12
Бусад үзүүлэлт	
Овор хэмжээ урт	2250-2600
Өргөн	850-1000
Өндөр	1200-1350
Хүчдэл тохируулагчтай байх	
Тог тасрахад сэлгэн ажиллах мөн автомат ,түлхүүрээр асаах	
Аваарын зогсоох товчтой байх	
Дууны түвшин бага	
Чичиргээ тусгаарлах дэртэй байх	
Норм стандарт	
Стандарт	ISO8528-5
Стандарт	ISO8525 1:2005
Нөөцөд шаарлагатай	
Тосны шүүр	1
Түлшний шүүлтүүр	1
Агаарын шүүр	1
Холболтын кабель	20 м
Бусад	

ХЯНАСАН
ЦАХИР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА



[Handwritten signature]

/ С БАТСАЙХАН /

БОЛОВСРУУЛСАН
САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА

[Handwritten signature]

/ Д ОЮУНГЭРЭЛ /