



“Улаангомьин дулааны хоёрдугаар станц” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Э.Баатарсан

### 160кВт чадалтай давтамж хувиргуурийн техникийн тодорхойлолт

1. АВВ брендийн, доорхи чадал, үзүүлэлтийг хангахуйц инвертер байна.
2. Оролтын хүчдэл 380-415В
3. Бэхэлгээний төрөл ханын тогтоолттой
4. Хүчдэлийн төрөл 3н фаз
5. Гаралтын чадал, Хэвийн нөхцөлд 293А
6. Гаралтын чадал, Хэвийн нөхцөлд 160кВт
7. Ажиллах температур, °С -15, +40 °С
8. Хөргөлт албадмал сэнсэн хөргүүртэй
9. Давтамж (f) 50-60Гц
10. Ашиглалтын зааврыг монгол хэлээр орчуулан хавсаргах
11. Нэмэлт хэрэгсэл
  - Автомат \400А\ 2Ш
  - Хянах гэрэл \3н өнгийн\ 6Ш
  - Төмөр хайрцаг\ 170x80x50 \ 2Ш
  - Түлхүүр 2Ш

Боловсруулсан: Цахилгааны инженер *А. Энхбаяр* А.Энхбаяр

Хянасан: Ерөнхий инженер

*П.Бат-Орших*

П.Бат-Орших