



БАТЛАВ: БРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

Б.ЭРХЭМЗАЯА

Ус цэнгэгжүүлэн зөөлрүүлэх төхөөрөмжийн техникийн
тодорхойлолт

1. Ус ариутгах, зөөлрүүлэх электрон төхөөрөмж-1
2. Цаасан шүүлтүүр 8000 л/цаг
3. RO нано мембран 1000 л/цаг
4. Ультра мембран шүүлтүүр органик бохирдол, хүнд металл, хэт нарийн бохирдол шүүх 8000 л/цаг
5. Өндөр даралтын насос 2,2 квт-200-1 ширхэг
6. Нам даралтын насос 1 ширхэг
7. Удирдлагын болон цахилгааны шиттэй
8. Усны нөөцийн сав 1м³
9. Худаг болон усан хангамжийг төхөөрөмжөөс автоматаар удирддаг болон гар ажиллагаатай
10. Гэнэтийн тохиолдолд угсарч задлахад хялбар энгийн ажиллагаатай байх
11. Ашиглаж байгаа материалууд нь хүнсний зориулалттай труба PPR, PVCU, SS-304 нерж, усны нөөцийн сав нь FRP материалтай байх.
12. Баталгаат хугацаа 1 жил
13. Усанд үүсдэг өнгөр, шохой, тундас үүсэхгүй, нян бактер 24 цаг үржихгүй, савлах зориулалттай ус шүүгдэн гарна.

ХЯНАСАН: ХҮХ-ИЙН ДАРГА

Б.ЛХАГВАДОРЖ

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
БОЛОВСРУУЛСАН:
ХҮХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

П.ЗЭРЭГБАЯР