



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ
ДҮГНЭЛТ

2020 оны 05 дугаар сарын 15

№ 99

Улаанбаатар хот

“Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ”-т

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

- 1.Барилга байгууламжийн байршил: Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сумын Засаг даргын 2020.01.20-ны А/03 тоот захирамжтай.
- 2.Зураг төслийн компани: “АКМИ КОНСАЛТИНГ” ХХК
- 3.Барилга байгууламжийн зориулалт: Соёлын төвийн барилгын зориулалтаар Аймгийн ерөнхий архитекторын 2020.05.06-ны баталсан архитектур төлөвлөлтийн АТД-2020/29 тоот даалгаартай. Батлагдсан эскиз зурагтай.
- 4.Барилга байгууламжийн давхар, талбай: 2 давхар барилга
- 5.Галд тэсвэршилтийн зэрэг: төлөвлөсөн IIIа
- 6.Барилгын үүргийн галын аюулын анги: Ф1:
- 7.Зургийн иж бүрдэл: 1 хэсэг

**Хоёр. Барилга байгууламжийн зураг
төслийн галын аюулгүй байдал**

- 1.Цахилгааны ил явсан трасс болон гал гарах боломжтой өрөө тасалгаан бие даасан автомат гал унтраагуур төлөвлөх. БНБД21-04-05 заавал биелүүлэх 14 дүгээр хавсралт.
- 2.Гал унтраах даралтын хоолойг Техникийн шаардлага MNS 6576-2016 5.2-ын дагуу галын дотор усны даралтад цэгийн /кран/ хоолойн холболтыг угсарна. Гал унтраах хоолойн уртыг орон зайн аль ч хэсэгт хүрэхээр тооцно. /урт 20м/
- 3.Галын дохиоллын хүлээн авагч станцыг хүн 24 цагаар байрлах өрөө тасалгаанд байрлуулах. Галын дохиоллын мэдээлэгчийн байрлалыг технологийн байгуулалт, дам нуруу, хана хүртэлх зай мэдээлэгчийн хүчин чадалтай уялдуулж зөв төлөвлөх. БНБД 21-04-05
- 4.Гадна дулаалга болон дүүргэгч материалыг галд тэсвэртэй материалаар төлөвлөх, Металл хэсгүүдийг гал тусгаарлах түрхлэгээр будах шинжилгээнд оруулсан дүгнэлтийг хавсаргах. Тайлбар хэсэгт тодорхой тусгах.

Гурав. Ерөнхий дүгнэлт

Ажлын зурагыг нормын дагуу засвар хийгдсэн зургаар барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх шаардла гатай.

Барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

**ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ
ХЯНАЛТЫН ТАСГЫН ДАРГА
ДЭД ХУРАНДАА**

Ч.ОТГОНТӨГС



00000251