



# УЛААНБААТАР ЛИФТ НӨҮГ

Огноо 2024.05.15.

№ 06/24

Улаанбаатар хот

## ЛИФТНИЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭД АНГИ, СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 5 дугаар сарын 14

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу манай байгууллага Эвийн хүч СӨХ, Төвшин СӨХ, Ялалт цогцолбор 4 СӨХ, Дэлгэрэх 49 СӨХ, Манай СӨХ, ТӨЗА 88 СӨХ-ны байрнуудын лифтний аюулгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангуулахад шаардлагатай сэлбэг материалын жагсаалтыг боловсруулав.

### 1. Чингэлтэй дүүргийн Эвийн хүч СӨХ 3 дугаар хороо, 43 дугаар байр 2 дугаар лифт:

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Хаалганы моторын плат	2 ш	Шинээр солих
2	Хаалганы моторын энкодер	1 ш	Шинээр солих
3	Хаалганы мотор	1 ш	Шинээр солих
4	Фото мэдрэгч	2 ш	Шинээр солих
5	Бүхээгийн дотор талын дуудлага	2 ком	Шинээр солих
6	Гадна дуудлага	22 ш	Шинээр солих
7	Хаалганы моторын ремен	1ш	Шинээр солих
8	Ажлын хөлс		

### 2. Чингэлтэй дүүргийн Түвшин СӨХ 4 дүгээр хороо, 25/4 дүгээр байр:

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ган татлага	180 м	Шинээр солих
2	Тормозны катушк	2 ком	Шинээр солих
3	Башмак	16 ш	Шинээр солих
4	Фото мэдрэгч	4 ш	Шинээр солих
5	Хүчний контактор	8 ш	Шинээр солих
6	Жижиг контактор	4 ш	Шинээр солих
7	Их плат файд	2 ш	Шинээр солих
8	Хаалганы нээх хаах тоологч	4 ш	Шинээр солих
9	Хурд хязгаарлагчийн ган татлага	240 м	Шинээр солих
10	Ажлын хөлс		

1. Чингэлтэй дүүргийн Ялалт цогцолбор 4 СӨХ 5 дугаар хороо, 47 дугаар байр:

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ган татлага	200 м	Шинээр солих
2	Редуктор	1 ком	Шинээр солих
3	Бүхээгний удирдлагын плат	1 ком	Шинээр солих
4	Инвертор	1 ком	Шинээр солих
5	Гадна дуудлага	10 ш	Шинээр солих
6	Хаалганы удирдлага	1 ком	Шинээр солих
7	Эх хавтан	1 ком	Шинээр солих
8	Ажлын хөлс		

2. Чингэлтэй дүүргийн Дэлгэрэх49 СӨХ 5 дугаар хороо, 49/2 дугаар байр:

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ган татлага	200 м	Шинээр солих
2	Эх хавтан	1 ком	Шинээр солих
3	Башмак	4 ш	Шинээр солих
4	Фото мэдрэгч	1 ш	Шинээр солих
5	Хүчний контактор	8 ш	Шинээр солих
6	Жижиг контактор	4 ш	Шинээр солих
7	Инвертор	1ком	Шинээр солих
8	Бүхээгний удирдлагын плат	1ком	Шинээр солих
9	Гадна дуудлагын плат	10 ш	Шинээр солих
10	Хаалганы удирдлага	1 ком	Шинээр солих
11	Редуктор	1 ком	Шинээр солих
12	Ажлын хөлс		

3. Чингэлтэй дүүргийн Танай СӨХ 6 дугаар хороо, 34 дугаар байр:

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Редуктор	1 ком	Шинээр солих
2	Хаалганы отводка	1 ком	Шинээр солих
3	Инвертор	1 ком	Шинээр солих
4	Гадна дуудлагын самбар	6 ш	Шинээр солих
5	Хүчний контактор	3 ш	Шинээр солих
6	Жижиг контактор	2 ш	Шинээр солих
7	Бүхээгний хаалганы инвертер	1 ш	Шинээр солих
8	Бүхээг болон гадна дуудлагын товч	24 ш	Шинээр солих
9	Хурд хязгаарлагч	1 ш	Шинээр солих
10	Ажлын хөлс		



4. Чингэлтэй дүүргийн ТӨЗА 88 СӨХ 6 дугаар хороо, 39а дугаар байр 2-р орц :

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ерөнхий Инверторын плат	1ш	Шинээр солих
2	Хаалганы инвертор плат	1ш	Шинээр солих
3	Ажлын хөлс		

5. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифтний сэлбэгүүд нь Олон улсын 180 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан байх ёстой.
6. Лифтний сэлбэг материалын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийг баримтална.
7. Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.
8. Уг лифтний нийлүүлэгч нь сэлбэг материалуудын угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

**Туршилт үйлдсэн:** Гүйцэтгэгч байгууллага "Улаанбаатар лифт" НӨҮГазрыг төлөөлж

Хянасан: Ерөнхий инженер  М. Энхбат

/тамга/

Гүйцэтгэсэн: Механик инженер  Я. Батбаатар

