

Шаардлагатай тохиолдолд захиалагч загвар, дээжийг шалгаж, туршиж болох ба шалгалт, туршилт хийсний үр дүнд тухайн загвар, дээжийн үндсэн шинж чанар алдагдсан, зориулалтын дагуу дахин ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд оролцогчид буцааж олгохгүй тухай техникийн тодорхойлолтод заана. Бусад тохиолдолд гэрээ байгуулсны дараа шалгарсан оролцогчийн загвар, дээжээс бусад загвар, дээжийг буцааж олгоно. Загвар, дээжийг хэрхэн шалгах, турших тухай тодорхой заана.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д	Нөхцөлүүд	Байх ёстой техникийн стандарт/ үзүүлэлт	
1	Суурь	Төмөр араг бүтээцтэй тооцооны үндсэн дээр төлөвлөх	
2	Хана	Дулаалгатай металл сайдинг $\sigma=16\text{мм}$ техникийн үзүүлэлт гантиг хээтэй цайвар шаргал- дулаалгатай металл сайдинг /хөнгөн цагаан гадаргуутай полиуретан хатуу хөөсөн дулаалгатай, хөнгөн цагаан тугалган зэврэлтээс хамгаалсан ус уур тусгаарлагчтай байх эсвэл үүнтэй дүйцэхүйц	
		Эрдэс хөвөн бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт Галд шатдаггүй эрдэс хөвөн $\sigma=150\text{мм}$	
		Эзлэхүүний нягт	35-50кг/м ³
		Хана доторлогоо 3D өнгөт хавтан /цайвар шаргал эсвэл үүнтэй дүйцэхүйц	
3	Шал	Ламинатан паркетан шал Удаан эдэлгээ, элэгдэлд тэсвэртэй байдал, толбо тогтолт бага, чийгшилд тэсвэртэй, хүний эрүүл мэнд болон хүрээлэн байгаа орчны нөлөөлөл багатай байх. Үүнд: 1. Хүний биед үзүүлэх хор нөлөө бөгөөд /formaldehyde/формальдегидийн хэмжээ Евростандарт буюу E1 - с ихгүй. 2. Элэгдэлтэд, үрэлтэд тэсвэртэй байдал олон улсын АС үнэлгээний үзүүлэлтийн дагуу АС3-АС6 байх. 3. Бүтээгдэхүүний чанарын гэрчилгээг хавсаргах.	
		Шал нь дараах бүтцээс бүрдэнэ. Улаан фанер $\sigma=15\text{мм}$, 50х50мм бруссээр 0,6х0,6м-ийн цонхтой карказ, Эрдэс хөвөн $\sigma=100\text{мм}$, Улаан фанер $\sigma=15\text{мм}$, Уур ус тусгаарлагч 1 үе, Ламинатан паркет $\sigma=12\text{мм}$ эсвэл үүнтэй дүйцэхүйц	
		Цонх ба шалны талбайн харьцаагаар гэрэлтүүлэг шаардагдах цонхны тоо, хэмжээ харьцааг оновчтой сонгож 3 давхар шилтэй, хуванцар рамтай MNS 6266:2011, MNS 5802:2007, MNS 5830:2007 стандартуудыг хангасан байна. ялаа шумуулын тортой	
4	Цонх	Цонх ба шалны талбайн харьцаагаар гэрэлтүүлэг шаардагдах цонхны тоо, хэмжээ харьцааг оновчтой сонгож 3 давхар шилтэй, хуванцар рамтай MNS 6266:2011, MNS 5802:2007, MNS 5830:2007 стандартуудыг хангасан байна. ялаа шумуулын тортой	
5	Хаалга	Эрдэс хөвөн дулаалгатай төмөр самбартай, зөөлөвч резинен жийргэвчтэй хаалга байх. Зөөврийн сууцны хаалга суурилуулахдаа салхины үйлчлэлийг тооцож онгойх чиглэлийг тодорхойлж суулгана. Хаалганд БНБД 81-55-05 норм дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллана. Дотоодод үйлдвэрлэсэн төмөр хаалга байж болно.	
		Хаалганы техникийн үзүүлэлт	
		Хаалганы хэмжээ	2050*960 мм
		Самбарын зузаан	70мм

6	Дээвэр	<ul style="list-style-type: none"> • Дулаалгатай 2 налуу талтай дээвэр байх ба өнгө нь улаан байна. • Бороо, цасны, шороон шуурганы үйлчлэлд тэсвэртэй, салхи, шороо, ус үл нэвтрүүлэх битүүмжлэл сайтай чанартай материалаар хийж гүйцэтгэнэ. • Байнгын өргөх боломжтой сэнжтэй байх 	
		Дээврийн бүтэц нь Дээврийн зориулалтын төмөр $\sigma=0,6$ мм, 15мм фанер	
		Тааз: 9мм-ийн өнгөт метафон хавтан эсвэл 9мм-ийн хулсан хавтан, 100мм шатдаггүй чулуун хөвөн, 10мм фанер	
		Дээврийн төмрийн техникийн үзүүлэлт	
		Төмрийн агууламж	Хөнгөн цагаан хуудас
		Гадаргуу	Зориулалтын төмрийн будгаар будсан. Будаг нь ховхорч унахгүй гэрчилсэн чанарын гэрчилгээтэй байх.
		Зузаан	0,6-10 мм
		Зориулалт	Барилгын дээврийн зориулалттай
		Улаан фанерын бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт	
		Зузаан	15мм
		Ашиглах хэрэглээ	барилга
		Өнгө	улаан
		Хэмжээ	2400x1200мм (LxW)
		Эрдэс хөвөн бүтээгдэхүүний техникийн үзүүлэлт	
		Эзлэхүүний нягт	35-50кг/м ³
Зузаан	50-100мм		
7	Агаар сэлгэлт	Тооцооны үндсэн дээр оновчтой төлөвлөсөн агааржуулалтын системтэй төлөвлөж, утаа, угаар сорогчийг стандартын дагуу бүрэн угсарч өгөх. Хавхлага хаалттай агааржуулалтын сэнс байршуулах. Тооцооны үндсэн дээр АС-тэй байх.	
8	Дотор Цахилгаан	Дотор гэрэлтүүлгийн ажлыг галын аюулгүй байдлын нөхцөлийг бүрэн хангаж тод чанартай гэрэлтүүлэг төлөвлөж. Аюулгүй байдал талаас нь бүрэн хангах. Цахилгаан: ПРОВОД-КППВ 2,5*2 марктай гэрлийн утас цахилгаан монтаж ил, хувиарлах самбар, 4ш разетка /ил/, 1ш унтраалга, Гэрэлтүүлэг: Нэмэх хасах /лед/ 2ш	
9	Халаалт	Сууцны дулаан алдагдлын үндсэн дээр тооцох Шалны халаалт /плёнк/ цахилгаанаар халаана	

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУВААРЬ

[Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө]

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7
2	“Олон удаа ашиглах боломжтой зөөврийн оффис 100м2”	100м2	м2	“Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ” Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төслийн талбай	Гэрээ байгуулснаас хойш 45-60 хоногийн дотор захиалагчаас өгсөн тоо хэмжээгээр нийлүүлнэ.	