



НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР  
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧИЙН  
ДҮГНЭЛТ

2024 оны 06 сарын 14 өдөр

Дугаар 009/᠑᠒

Улаанбаатар хот

НХОГ-д

Нэг. Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга байгууламжийн байршил: Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороо
2. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар: 2024.05.03, МЗХ2024/00-309
3. Зургийн шифр, зураг төслийн компани: TL-09/24, Ти эл прожект ХХК
4. Барилга байгууламжийн зориулалт: НЗДТГ-ын Үйлчилгээний барилга, тохижилт, ногоон байгууламж
5. Барилгын давхар, талбай, эзэлхүүн: 2 давхар /зоорьгүй/
6. Галд тэсвэршилтын зэрэг: төлөвлөсөн: II
7. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: Ф3.

Хоёр. Дүгнэлт

Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/489 дугаар шийдвэртэй, Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв цогцолбор, нэгж талбарын 1461503458 дугаар бүхий 10075 м<sup>2</sup> /га/ газарт баригдах барилгын ажлын зурагт хяналт хийхэд:

1. Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНБД 21-01-02 дүрмийн 6.13 дахь заалтын дагуу 2 дугаар давхарт аврах гарц төлөвлөх /өөрчлөлтөнд оруулж шалгуулах/

2. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНБД 21-02-02 дүрмийн 2.8 дахь заалтын дагуу гадна дулаалгыг төлөвлөх

Дээрх шаардлагыг биелүүлснээр тус ажлын зураг нь галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж байгаа болно. /Ажлын зураг дээр зөвшилцөн засаж, нормын дагуу засвар хийгдсэн зургаар барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн байх шаардлагатай/

Барилга эхлэхээс өмнө зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

Сар, өдөр	Тэмдэг дарсан хуудасны дугаарууд	Нэмэлт тэмдэглэл
2024.06.14	Нүүр хуудас: БА 2, ЦБУ 5, 6, ХД 5, 6	Барилгын норм дүрмийн дагуу төлөвлөн хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ,  
ДЭД ХУРАНДАА Ж.ХҮДЭРЧУЛУУН

