

БАТЛАВ
УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ
ИНЖЕНЕР *М.Гарвал* Ж.ДАГВАСҮРЭН

2023 .. оны ... дугаар сарын ...

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023 оны 10 дугаар сарын 25

Улаанбаатар хот

Төслийн нэр хүчин чадал	Цахилгаан ГНОМ насос
Төсөл хэрэгжих алба хэлтэс	ШАЗА
Төсөл хэрэгжих хугацаа	2024 он 1-р улиралд
Байршил	Шугам доторлогооны төслийн хэсэг
Хөрөнгийн ангилал	Техник технологийн шинэчлэл
Огноо	2023

- **Зорилго:** цэвэр усны шугам угаалгын явцад худгийн усыг соруулах

- **Бүрдэл:** Насос, гаргалгааны уян хоолой Ф50мм, L=20метр

- **Техникийн үзүүлэлт**

- Чадал: 0,75 квт
- Тэжээл: 220 Вт
- Давтамж: 50 Гц
- Түрэлт (метр): 14
- Бүтээл м³/цаг: 18
- Гаралт диаметр (мм): 50
- Нэвтрэх биет (мм): 6
- Ажиллах явцад гаралтын хоолой нь насосны хөдөлгүүрийн голд байрлаж хөдөлгүүрийг байнга хөргөж байхаар хийгдсэн.

Чанарын үзүүлэлт: Олон улсын чанарын ISO-9001 стандарт болон Эргэлдэгч цахилгаан машин. 30-1-р хэсэг: Сүлжээнээс ажилладаг хувьсах гүйдлийн хөдөлгүүрийн а. ү.к-ийг ангилал MNS IEC 60034-30-1:2019 стандартын шаардлага хангасан, Япон улс Tsurumi LB800 насостой дүйцхүйц.



- **Бусад :** Чанарын баталгаат хугацаа 2 жил ба түүнээс дээш байх.

ХЯНАСАН :

ИБХ-ИЙН ДАРГА

Н.ОДХҮҮ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ШАЗА-НЫ ДАРГА

Д.ЭРДЭНЭБАТ

ИБХ-ИЙН ЦАХИЛГААН,
АВТОМАТИКИЙН ИНЖЕНЕР

Ж.БАТЖАРГАЛ

ШАЗА-НЫ АХЛАХ ИНЖЕНЕР

М.ДАШДОНДОГ

ШАЗА-НЫ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР

Б.ОДБАЯР