

БАТЛАВ: ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ  
ДАРГА  Х.ГҮРСОРОНЗОН

**Усан халаалтын зуухны техникийн тодорхойлолт**

Илчлэг багатай, галын дөл намтай, үнс тортог ихтэй хүрэн нүүрсээр галлахад тохиромжтой байх.

Зэврэлтэд тохиромжтой зузаан трубагаар хийсэн байх, өгөх гарах тал дээр хаалтууд хамгаалах хавхлаг, термометр, манометр, үлээгч салхилуур, утаа сорогч болон удирдлагын самбар, давтамж хувиргагч зэргийг иж бүрдлээр дагалдана. Хянах хэмжих хэрэгсэл стандарт хэмжилзүйн газраар баталгаажсан байна.

**Тогооны техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд**

Д\д	Үзүүлэлтийн нэрс	Үзүүлэлт
1	Зуухны төрөл	Усан халаалтын, хэвтээ
2	Хүчин чадал	2 Гкал/ц, МВт
3	Түлшний хэлбэр	Хатуу нүүрс
4	Сүлжээний усны даралт	0.6 МПа
5	Сүлжээний усны халуун	95-70 С
6	Сүлжээний усны зарцуулалт	80м.куб
7	Нийт халах гадаргуу	80 м <sup>2</sup>
8	Зуухны А.Ү.К	80% ≤
9	Галын хотолын эзэлхүүн	5-6 м <sup>3</sup>
10	Түлшний зарцуулалт хүйтний үед	320-380 кг/ц
11	Утаа сорогч	5-10 квт
12	Үнс баригч	1 ш
13	Удирдлагын самбар	1 ш
14	Давтамж хувиргагч	

Жич: Гүйцэтгэгч байгууллага нь угсралт болон тээвэрлэлтийн хөлсийг бүрэн хариуцна.