



2024 оны ... дүгээр сарын ...-ны өдөр.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Дугаар: БНХК/202401015

НЭР: "Уул дэд станцын фидер № 6-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын шинэчлэл"

ЗОРИУЛАЛТ: Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангах.

НЭРШИЛ /МОНГОЛ/: " 6 кВ-ын 3,5 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын материал "

СТАНДАРТ: Доорх стандартанд нийцсэн байх

Ерөнхий шаардлага:

- ЦДАШ-ын үндсэн хийцүүд, дамжуулагч утас, хөндийрүүлэгч элементүүд болон тоо ширхэг, утас угсралтын тоног төхөөрөмж зэрэг нь Монгол улсын стандартын шаардлага хангасан байх;
- Хөндийрүүлэгчийн гадаргуу нь цууралт, хэв гажилтгүй, хагархай ирмэггүй, дэлбээ, паалангийн гэмтэлгүй байх;
- Шугамын арматур цууралт, гажилтгүй, дэлбээ, цайрдлага, эргээсийн гэмтэлгүй байх;
- Штыр тусгаарлагчийг штырт полиэтилен бүрхүүлийн тусламжтай бат бөх эрэгдэж хийсэн байх; /цутгамал байж болно./

Тоо хэмжээ, үзүүлэлт:

Д/д	Материалын нэр	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	Тайлбар:
1	Төмөр бетон тулгуур УКШ-12.35	ш	66	MNS 4232:2006
2	/AK15-2/ Анкерын тулгуурын тоног	ш	4	MNS 4232:2006

3	/УА15-3/ Эргэлтийн тулгуурын тоног	ш	4	MNS 4232:2006
4	/ЗБ15-2/ Завсрын тулгуурын тоног	ш	50	MNS 4232:2006
5	Өндрийн СИП-70	м	12000	ГОСТ
6	Дамжуулагч утас А-35	м	4000	MNS 5870:2008
7	Газардуулгын төмөр	тн	0.5	

ШАЛГАЛТ, ТУРШИЛТ:

Үйлдвэрлэгчийн шалгаж туршсан баталгаа сертификаттай байна

ХЯНАСАН:

ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН
ДАРГА

Т.АМАРСАНАА

ХУДАЛДАА ХАНГАМЖ ХАРИУЦСАН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Д.ХИШИГДЭМБЭРЭЛ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН
ХЭЛТСИЙН ИНЖЕНЕР

У. ӨСӨХБААТАР