

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэр	Тоо хэмжээ	Уурын зуух, насос техникийн үзүүлэлт /CG маркийн зуухтай дүйцэхүйц, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, уур амьсгалд нөлөөлөх нөлөөлөл хүртээмжтэй шалгуурт нийцсэн байх/	
1	Уурын зуух 770 м2	14	Стандарт	MNS 5043:2016
			Зориулалт	Объект халаах
			Түлшний төрөл	Нүүрс
			Халаах бүтээмж/МВТ/	0.13
			Халаах талбай	770м2 буюу 2100м3
			АҮК	80 хувиас дээш
			Температурын горим	75-95С
			Ажлын даралт	0.6 М/па, 6АТА
			Нүүрсний хэрэгцээ	Нормоос ихгүй
			Утааны температур	160С ихгүй
			Хэмжээ	өндөр 2.5м хүртэл
			Баталгаат хугацаа	1 жил
2	Уурын зуух 1000 м2	12	Стандарт	MNS 5043:2016
			Зориулалт	Объект халаах
			Түлшний төрөл	Нүүрс
			Халаах бүтээмж/МВТ/	0.22
			Халаах талбай	1200м2 буюу 3600м3
			АҮК	80 хувиас дээш
			Температурын горим	75-95С
			Ажлын даралт	0.6 М/па, 6АТА
			Нүүрсний хэрэгцээ	Нормоос ихгүй
			Утааны температур	160С ихгүй
			Ово хэмжээ	өндөр 2.5м-ээс ихгүй
			Баталгаат хугацаа	1 жил
3	Уурын зуух 560 м2	13	Стандарт	MNS 5043:2016
			Зориулалт	Объект халаах
			Түлшний төрөл	Нүүрс
			Халаах бүтээмж/МВТ/	0.22
			Халаах талбай	560м2 буюу 2000м3
			АҮК	75 хувиас дээш
			Температурын горим	75-95С
			Ажлын даралт	0.6 М/па, 6АТА
			Нүүрсний хэрэгцээ	Нормоос ихгүй
			Утааны температур	160С ихгүй
			Ово хэмжээ	өндөр 2.5м-ээс ихгүй
			Баталгаат хугацаа	1 жил
4	Уурын зуух 2000 м2	2	Стандарт	MNS 5043:2016
			Зориулалт	Объект халаах
			Түлшний төрөл	Нүүрс
			Халаах бүтээмж/МВТ/	0.22
			Халаах талбай	2000м2 буюу 4600м3
			АҮК	85 хувиас дээш
Температурын горим	75-95С			

			Ажлын даралт	0.6 М/па, 6АТА
			Нүүрсний хэрэгцээ	Нормоос ихгүй
			Утааны температур	160С ихгүй
			Ово хэмжээ	өндөр 2.5м-ээс ихгүй
			Баталгаат хугацаа	1 жил
5	Нассос /эргэлтийн/	Тус бүр	Зориулалт	Нам даралтын зууханд ашиглах
			Хийц	Зэвэрдэггүй ган
			Хүчин чадал /Квт/	1.5-2.75
			Бүтээмж Q=m <sup>3</sup> /ц	300-900 м <sup>3</sup> /ц
			Холболтын диаметр	Ф40-Ф50
			Даралт /P/	12

*Нийлүүлэгч эдгээр нам даралтын зуухыг захиалагчийн байршилд шаардлагатай дагалдах иж бүрдлүүд болох хянан хэмжих хэрэгсэл, туслах тоноглол, галын хотол, шатаагуур, автомат төхөөрөмжүүд, үнс зайлуулах, агаар үлээх, утаа сорох тоноглол вентилятор насос, яндан, ширэм, усны нөөцийн сав болон бусад дагалдах хэрэгслийн хамт суурилуулан ажиллуулан хүлээлгэж өгнө.*