


Таних тэмдэг

- OPGW Аянгийн тросс бүхий шилэн кабель, 24С, SM, G652D
- FO Сувагчлалын шинээр суурилуулах шилэн кабель, 24С, SM, G652D
- FO' Сувагчлалын шинээр суурилуулах шилэн кабель, G652D, 4С, SM (Камерийн сүлжээний)
- B' Гадаа суурилуулах зориулалттай сүлжээний кабель. STP4x2x0.5 мм.
- AC Цахилгааны кабель. 2x4мм², AC
- Гадна кабелийн оролт
- Кабелийн суваг буюу лотки

- Портал дээр суурилуулах шилэн кабелийн муфть, 2 way (OPGW, сувагчлалын шилэн кабель), 24С.
- Холболтын хайрцаг (Бороо ус, шороо орохгүй дитүүмжлэл сайтай байх), дугаар. 600x400x250мм

Шилэн кабелийн огтлол а-а
02-32
2024.03.21



<p>УБ хот. БГД 19-р хороо, 4-р хороолол "ЭХЭЭХ" ТӨҮГ</p>	<p>"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ыг түшиглэн "Чул цурхай-металлурги-химийн үйлдвэрийн цогцолбор" байгуулах ажлын хүрээнд хийгдэх гадна цахилгаан хангамжийн 110 кВ-ын ЦДАШ, 110/35/6 кВ-ын 2x63 МВА чадалтай дэд станцын ИХБ-ийн холбоо дохиоллын байгуулалт</p>				
	Ер.инженер	Ш.Энхбаатар	ЕГ шифр: 324-01-11-2-3	Масштаб: -	Үе шат: А.3
	Гүйцэтгэгсэн	С.Билгүүн	ТГ шифр: -	Зургийн дугаар: ХД-8	Огноо: 2023.11
	Инженер	С.Билгүүн		Бүх хуудас: 23	