

УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СУЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН
 ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
 Ш.МӨНХЖАРГАЛ
 ОН САР... ӨДӨР



DN500-ийн ҮЛ БУЦААХ КЛАПАНГИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Техникийн тодорхойлолт.

Нэвтрүүлэх чадвар DN (мм)	500мм
Ажлын биеийн даралт PN (кг с/см ²)	25-40 /2.5-4.0MPa/
Орчны температур (C ⁰)	=<-45-аас +45 хүртэл
Ажлын биеийн температур (C ⁰)	=<-60-иос +400 хүртэл
Холболтын төрөл	Фланецан холболттой.
Уртын хэмжээ (мм)	400мм
Ажиллах ажлын бие	Техникийн халуун ус, уур, агаар тос, байгалийн хий

2. Тоноглолын эд ангиудад тавигдах шаардлага

Материалын эд ангиуд	Материалын марк	Тавигдах шаардлага
Корпус /ИХ БИЕ/	Ст.20, 09Г2С*, 20G гантай дүйцэхүйц	ГОСТ 15150-69 болон ISO олон улсын стандартын аль нэгийг хангасан байх
Упор /Сетлон/	Ст.20, 09Г2С*, 20G гантай дүйцэхүйц	
Клапан /Хэл/	Ст.20, 09Г2С*, 20G гантай дүйцэхүйц	
Сетлоны гагнуурын хийц	Ст.20, 09Г2С*, 20G гантай дүйцэхүйц	
Өргөх чих	Ст.20, 09Г2С*, 20G гантай дүйцэхүйц	
Клапангийн гар	Ст.20, 09Г2С*, 20G гантай дүйцэхүйц	Тус гар нь цутгамал ган байх ба 200мм өргөнтэй байна.

Нийт 1 ширхэг үл буцаах клапан нийлүүлнэ.

Тайлбар: Тус ф500 үл буцаах клапанг солих, холболтын ажлыг хийхэд гарах нэмэгдэл зардал /2 талын фланец, холбох боолт/, мөн гагнуурын ажлыг бараа нийлүүлэгч хариуцах тул ажлын байран дээр ирж танилцана уу. Үл буцаах клапангийн 2 талын холболтын фланец, боолтыг дагалдуулан өгөх.

Тодорхойлолт гаргасан: ДСЦТалбаны инженер

А.Амингарьд

УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР
Н.МОНХЖАРГАЛ
ОН САР ӨДӨР



DN400-ийн ХОГ ШҮҮГЧИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Техникийн тодорхойлолт.

Нэвтрүүлэх чадвар: /DN/ (мм) 400мм

Ажлын биеийн даралт: /PN/ (кг с/см²) 25 /2.5.mPa/

Орчны температур (C0): = <-45-аас +45 хүртэл

Ажлын биеийн температур (C0) =<60-иос +250 хүртэл

Холболтын төрөл: Фланец холболттой. Хог шүүгчний дор их биенд үлдсэн усыг буулгах зориулалтын ус буулгагчтай байна.

Уртын хэмжээ: (мм) 70-120 мм /уртын хэмжээг анхаарах/

Ажиллах ажлын бие: Техникийн халуун ус, уур, агаар тос, байгалийн хий, нефт, нефтийн төрлийн бүтээгдхүүн

Дагалдах материал: 6 ширхэг фланец, 96 ширхэг ком боолт, гайк, шайба, тугалган паронит

2. Тоноглолын эд ангиудад тавигдах шаардлага

Материалын эд ангиуд	Материалын марк	Тавигдах шаардлага
Корпус /ИХ БИЕ/: Ст.20, 09Г2С*, 20G 12X18Н10Т**, ГОСТ 27477 болон ГОСТ 15150-69 дүйцэхүйц стандартыг хангасан байна. Хог шүүгч нь ган цутгамал материалтай байна.		

Нийт 3 ширхэг Ү хэлбэрийн ган хог шүүгч нийлүүлнэ.

Тайлбар: Тус ф400 хог шүүгч солих, холболтын ажлыг хийхэд гарах нэмэгдэл зардал, гагнуурын ажлыг бараа нийлүүлэгч хариуцах тул ажлын байран дээр ирж танилцана уу.

Тодорхойлолт гаргасан: ДСЦТ Албаны инженер

А.Амингарьд