

Ажлын нэр: ЭЦДС. ХИЧЭЭЛИЙН 2-Р БАЙР. ОЮУТНЫ БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАР.

ЗТБоловсруулах даалгавар : Т23.0403 (2024-237-X0)

31.98.028. АТХ. ХТ.ДГ

(Нийт хүүдэс-6)

Д/д	Нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг бүрийн жин, кг	Тайлбар
Өрөө №01					
1	Хана таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200x300мм	ш	2	2,3	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	1	0,25	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	4	0,25	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгасаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	20	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	20	0,2	
Өрөө №02;03					
1	Дүүжин таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	6	1,3	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,25	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	4	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгасаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	40	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	40	0,2	
Өрөө №08; №10-19					
1	Дүүжин таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	22	1,3	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	11	0,8	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	22	0,8	

4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгасаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	40	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	200	0,2	
Өрөө №20; №22					
1	Дүүжин таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	6	1,3	
2	Далд тоноглох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгасаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	20	0,36	
4	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	20	0,2	
Өрөө №109					
1	Дүүжин таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	12	1,3	
2	Далд тоноглох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	Далд тоноглох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	6	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгасаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	50	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	50	0,2	
Өрөө №106-№108					
1	Дүүжин таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	36	1,3	
2	Далд тоноглох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	3	0,8	
3	Далд тоноглох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	18	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгасаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	150	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
Өрөө №104; №105					

1	Хана таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200x300мм	ш	12	2,3	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	6	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ түсгээрлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	80	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	80	0,2	
Өрөө №4-№7; №21; №23; №103					
1	Дүүжин таазанд тоноғлох ус чийгний хамгаалалттай LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 18Вт, 2681Лм, 4000К, IP>54.	ш	70	0,8	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	7	0,8	
3	Далд тоноғлох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	7	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ түсгээрлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	140	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	140	0,2	
Өрөө №25; 26					
1	Дүүжин таазанд тоноғлох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	25	1,3	
2	Далд тоноғлох нэг түйлт үнтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ түсгээрлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	100	0,36	
4	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	100	0,2	
5	Үгсралтын хавтан дүхүү хананд ил сууринуулах 24 модультай метал хайрцааг. Хэмжээ: 405x320x120, IP>31	иЖ дүрдэл	2	3,6	
	- Оролтонд: Гурван фазын автотомат таслуур ~380В, Iхэв=32А	ш	1	0,45	MCB
	- Шугаманд: Нэг фазын автотомат таслуур ~220В, Iхэв=16А	ш	4	0,15	MCB

	- Шугаманд: Автомат дифференциал таслуур ~220В, Iхэв=25А/30МА	ш	6	0,25	ELCB
	- Цэнэг шавхагч Ухэв=400V, Imax=40кA, Iхэв=20кA, Up<2,0кV	ш	1	0,6	ОПС1-В/4
Өрөө №9					
1	Хана таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200x300мм	ш	2	2,3	
2	Далд тоноглох нэг түйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	1	0,8	
3	Далд тоноглох, газардүүлгүүн контакктай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	1	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	20	0,36	
5	Хуванцар хоолоӣ Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	20	0,2	
6	Хананд ил тоноглох, үгсралтын хавтган δүхийн төмөр хайрцааг, Хэмжээ:1200x750x300мм	иж δүрдэл	1		үгсралтын хэрэгслийн хамт
	Гар залгуур ~380В, Ih=250А	ш	1		
	Оролтонд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, Ih=160А	ш	1		MCCB
	Шугаманд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, Ih=100А	ш	4		MCCB
	Шугаманд: 3 фазын автомат таслуур, ~380В, Ih=63А	ш	4		MCCB
	Хэт хүчдэл хязгаарлагч	ш	1		ОПС1-С/3
Шатны хонгил №24					
1	Хана таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200x300мм	ш	6	2,3	
2	Далд тоноглох нэг түйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
Өрөө №101					
1	Дүүжин таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600x600мм	ш	12	1,3	
2	Далд тоноглох нэг түйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	1	0,8	
3	Далд тоноглох, газардүүлгүүн контакктай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	3	0,8	

4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгaaарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	40	0,36	
5	Хуванцар хоолоū Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	40	0,2	
6	Хананд ил тоноглох, үгсралтын хавтган дүхийн төмөр хайрцаг, Хэмжээ:1200x750x300мм	иж бүрдэл	1		үгсралтын хэрэгслийн хамт
	Оролтонд: З фазын аутомат таслуур, ~380В, I _h =160А	ш	1		МССВ
	Шугаманд: З фазын аутомат таслуур, ~380В, I _h =100А	ш	4		МССВ
	Шугаманд: З фазын аутомат таслуур, ~380В, I _h =63А	ш	4		МССВ
	Хэт хүчдэл хязгаарлагч	ш	1		ОПС1-С/З

Өрөө №102

1	Хана таазанд тоноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200x300мм	ш	8	2,3	
2	Далд тоноглох нэг түүйт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	2	0,8	
3	Далд тоноглох, газардүүлгүүн контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	10	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгaaарлагчтай гал тархаадгүй утас: 3x2.5	м	100	0,36	
5	Хуванцар хоолоū Ф16мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	100	0,2	
6	Ган хоолоū Ф25мм (Үгсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
7	Хананд ил тоноглох, соронзон залгуур, дулааны реле, төвлүүр дүхийн хайрцаг	м	4	2,3	КМИ
8	0,66кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгaaарлагчтай, гал тархаадаггүй хүчиний кабель: 4x6	м	70	0,44	ВВГнг
9	0,66кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгaaарлагчтай, гал тархаадаггүй хүчиний кабель: 4x4	м	40	0,35	ВВГнг

ТАЙЛБАР

- Чг ажлын тоо хэмжээг Т23.0403 (2024-237-Х0) техникийн даалгаврыг үндэслэн боловсруулав.
- Цахилгааны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ дарилгын 31.98.028 БА зурсиүг харж гүйцэтгэнэ.