

УЛААНБААТАР ХОТ  
Б.АТЛАВ  
ЗЭВСЭГ ГАЛТ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ЗЭВ УЛСЫН  
ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ  
ЗАХИРАЛ 3.ЭРДЭНЭБАТ

2024 оны 09 дүгээр сарын 27 өдөр

8387052 А ХНТ7623

### БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 09 дүгээр сарын ....

Улаанбаатар хот

№	Нэр	Тоо ширхэг	Барааны техникийн тодорхойлолт
1	Хананы эйр кондейшн (том)	4	Хөргөх, халаах талбай 40-50m <sup>2</sup> (650м <sup>3</sup> ) Хөргөх, Халаах чадал Btu'h-18000 2HP 5.2kw Цахилгаан хэрэглэлээ 220-240в 50гц 6.15A 2700ватт Odour-Removing Function Угааж цэвэрлэхэд хялбар 24 цагийн санамжтай унтрааж асаах горим LCD дэлгэцтэй алсын удирдлага Сүүлд сануулсан горимоор асах Хөргөлтийн шингэн R410A Хөргөлтийн шингэн дамжуулах зэс хоолойны хамгийн урт холболт 15m Дотор төхөөрөмжийн хэмжээ /922*295*217/mm 13кг Гадна төхөөрөмжийн хэмжээ /922*295*217/mm 37кг (Суурилуулалт, угсралтын хамт)
2	Хананы эйр кондейшн (жижиг)	5	Хөргөх, халаах талбай 30-35m <sup>2</sup> (550м <sup>3</sup> ) Хөргөх, Халаах чадал Btu'h-12, 000 1.5HP 1.4kw Цахилгаан хэрэглэлээ 220-240в 50гц 6.15A Odour-Removing Function Угааж цэвэрлэхэд хялбар 24 цагийн санамжтай унтрааж асаах горим LCD дэлгэцтэй алсын удирдлага Сүүлд сануулсан горимоор асах Хөргөлтийн шингэн R410A Хөргөлтийн шингэн дамжуулах зэс хоолойны хамгийн урт холболт 10m Дотор төхөөрөмжийн хэмжээ /736*255*199/mm 8kg Гадна төхөөрөмжийн хэмжээ /600*255*500/mm 25kg (Суурилуулалт, угсралтын хамт)

Боловсруулсан:

Албаны дарга, технологийн чанар хяналтын

ахлах инженер

Ахлах дэслэгч

Ж.Дэлгэрсайхан