

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/301 дугаар эрх шилжүүлэх захирамжийн хүрээнд Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх Цахилгаан шитийн тоноглол худалдан авах /28 дугаар хороо/-д шаардлагатай дараах тоноглолыг суурилуулах, туршилт тохируулга хийх жагсаалтыг боловсруулав.

1. Байршил: Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ХТП-4894, ХТП-4897 дугаартай 2ш дэд станцын 10кВ талыг хэвийн хүчдэлд залгагдах хүртэлх /Хуваарилах байгууламж РП-64-с хтп-4894, хтп-4894-с хтп-4897 хүртэлх 1 болон 2 секцний 10кВ-ийн хүчний кабелийн хэмжилт туршилт, гэмтэл тодорхойлж сэргээх/ болзошгүй болон шаардагдах ажлыг хийж гүйцэтгэх.
2. Тоноглолууд нь УБЦТС ТӨХК-ийн баталсан техникийн тодорхойлолтуудийн шаардлага хангасан байх.
3. Туршилт тохируулга /трансформатор, тоноглол, таслуур болон реле хамгаалалт, цдкш г.м/ хийж хүлээлгэн өгөх.

Санал болгох бараа материал нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Хуулийн 28.6-д зааснаар эсхүл түүнтэй дүйцэх гэсэн тодотгол хэрэглэсэн техникийн тодорхойлолтод өөр бараа материал санал болгосон оролцогч техникийн тодорхойлолтод заасантай дүйцэх болохыг ТШЗ 20.2-т заасан баримт бичгээр нотолсон бол техникийн тодорхойлолтыг хангасан гэж үзнэ.

| № | Шаардлагатай тоноглолын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Тайлбар |
|---|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 1 | 10 кВ-ын ачаалал таслагч /ВНР-10/630/ | <i>Иж бүрэн</i> | 12 | Шинээр суурилуулах |
| 2 | 10 кВ-ын гал хамгаалагч ПК-10, 50А | <i>Иж бүрэн</i> | 12 | Шинээр суурилуулах |
| 3 | 10 кВ-ын буултын шин | м | 6 | Шинээр суурилуулах |
| 4 | 10 кВ-ын хүчний кабель XLPE 3*240мм | м | 20 | Шинээр суурилуулах |
| 5 | 10 кВ-ын холболтын муфть | ком | 8 | Шинээр суурилуулах |