


Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /**Барилга архитектур:**/

"Урандөш хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилга"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 08 сарын 20 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"Урандөш хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилга"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Хөвсгөл аймаг, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Пико инженеринг" ХХК
4	Зургийн шифр	
5	Хуудасны тоо	
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 1-78 А.Батцэнгэл /.../		
		

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР

"Урандөш хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилга"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 08 сарын 20 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	<ul style="list-style-type: none">Гол орцны хэсэгт саравч төлөвлөхХБИ-ын налуу замын налуу 1:12 харьцаатай болгохОдоо байгаа барилгатай нийлж байгаа хэсэгт төлөвлөсөн Х-2 хаалгыг галд тэсвэртэй хаалга болгохШХ-1 шатны хонгилын хэсэглэл, огтлолын шатны хашлагын өндрийг 1.2м-с багагүй болгохШатны хашлагыг зөвхөн босоо элементтэй болгож, хоорондын зайг 0.1м-ээс ихгүй болгож засах	<p>-Гол орцны хэсэгт саравч төлөвлөж гүйцэтгэсэн -ХБИ -ын налуу замын налуу стандартын дагуу 1:12 харьцаатай болгож сунгаж гүйцэтгэв. -Одоо байгаа барилгатай нийлж байгаа хэсэгт орцны хаалгыг галд тэсвэртэй хаалга болгож гүйцэтгэв. -Шатны хашлагын өндрийг 1.2 м болгож өөрчлөв. -Шатны хашлагыг зөвхөн босоо элементтэй болгож, хоорондын зайг 0.1м болгож гүйцэтгэв.</p>
Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 1-78	 /А.Батцэнгэл/ оны сарын өдөр
Биелэлтийн тайлбар бичсэн	 /О.Мөнхбат/ оны сарын өдөр

