Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Гадна, дотор холбоо, дохиолол:/**
"Урандөш хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилга"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв

2024 оны 08 сарын 22 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"Урандөш хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн барилга"-ын ажлын зураг төсөл, төсөв
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Хөвсгөл аймаг, Алаг-Эрдэнэ сум, Хатгал тосгон баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Пико инженеринг" ХХК
4	Зургийн шифр	ПИ-М-2024/19
5	Хуудасны тоо	ХД-9-н хуудас
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Дотор холбоо дохиоллын зураг, 2023 оны 10-р 13-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн МХС"ХХК"-ны гаргасан D-A2 дугаартай техникийн нөхцөлтэй.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Холбогдох мэргэжилийн байгууллага Хөвсгөл аймгийн МХС"ХХК"-р хянуулж баталгаажуулжээ.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Инженерийн шийдэл зөв, норм дүрмийн дагуу боловсруулжээ. Үүнд : 1. Барилгын зураг төслийн баримт бичиг ба холбоо дохиоллын хэрэгсэл БНбД 21-04-05, 2. Галын дохиоллын төлөвлөлт угсралт хийх БНбД 21-04-04 норм, 3. Холбоо дохиолол, мэдээллийн кабель шугам ба тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ MNS 5532:2022 стандарт, 4. Телефоны сүлжээний сувагчлал ба кабелийн угсралт хийх MNS 5471-2005 стандарт, 5. Орон сууцны барилгын мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт MNS 6580:2016 стандарт, 6. Теле хяналтын системийн техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6423:2019 зэргийг үндэслэжээ.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	ХАБ, техник технологийн шаардлага хангасан баримт бичигтэй.
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Зургийн тайлбар болон техникийн нөхцөлд энэ талаар тусгасан байна.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Инженерийн дүгнэлт тооцоо хийсэн.
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Бусад хэсгээс үзэх.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Бусад хэсгээс үзкэх.
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Зургийн сонгосон шийдэл зөв, уг зургийн дагуу угсралтын ажил хийх боломжтой гэж үзэж байна. Жич : 1. ОБЕГ-н тамгыг байгуулалтууд дээр даруулах, 2. Бусад хорших хэсгийн инженерүүдтэй зөвшилцөж гарын үсгийг зуруулах тус тус шаардлагатай байна.

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 4-11 Л.Батбаяр /...../

МОНГОЛ УЛС
20-1419
АТХ3527
Лхагваагийн
БАТБАЯР
ЗӨВЛӨХ
ИНЖЕНЕР
ЗТ-ХД
2020-2025

2024 оны 08 сарын 22 өдөр