

### III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

**Тендерийн нэр:** Серверийн өрөөний дуу тусгаарлагч  
**Зарлалын дугаар:** СЯ/20240201066

Дуу тусгаарлах хана нь 5см зузаантай зориулалтын бөх бат хавтангаар П хэлбэртэй, 24м урттай, 2.3м өндөртэй /2м өндөр дээр нь 30 см налуу хөмсөгтэй/ хананд бэхлэгдсэн байна.

Д/ Д	Ажлын нэр	Нэг ж	Тоо хэмжээ
1	100x100 төмөр	м	180
2	Шивлер	м	32
3	Дуу тусгаарлагч хавтан \XPS 50mm\	м2	98
4	Тор	м	24
5	Электрод	кг	21.2
6	Тасдагч ир 350-тай	багц	1
7	Өнгөлөгч	ш	10
8	Грунт	л	8
9	Будаг	л	10
10	Холбогч	ш	85
11	Булан төмөр \50x50мм\	ш	85
12	Си төмөр\160x2,5мм\	м	152
13	Решотик	ш	15
14	Дэвсгэр резин \600x10мм\	м	20