

БАТЛАВ. АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ЗАСАГ

ДАРГА

Н.БҮРЭНТЭГШ

ЧАНДМАНЬ-ИЛЧ ХХК-ИЙН ХАРЪЯА АЛТАНШИРЭЭ САЛБАРТ УСАН ХАЛААЛТЫН
ЗУУХ БОЛОН ШУГАМ ХООЛОЙ НИЙЛҮҮЛЭХ АЖИЛ

1. Хэрэглэгчийн нэр: "Чандмань-Илч" ХХК Алтанширээ салбар
2. Хэрэглэгчийн байршил: Дорноговь аймаг Алтанширээ сум
3. Хүчин чадал:
 - Температурын график 95/70°C
 - Зарцуулалт 58 м3/ц
 - Зуухруу орох температур 70°C
 - Зуухнаас гарах температур 95°C
 - Ажлын даралт: 6 ата
 - Үйлдвэрлэх дулаан 1,74 МВт
 - Түлш: Шивээ овоогийн нүүрсэнд тохирсон
 - Ашиглаж буй материалууд нь чанарын хувьд олон улс болон Монгол улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн БНБД стандартыг бүрэн хангасан, шинэ ашиглагдаагүй сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийн шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
 - Чанарын баталгаат хугацаа 3 жил байна.
4. Зуух тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил
 - 1,74 МВт Усан халаалтын зуух 1 иж бүрдэл / Утаа сорогч, үлээх салхилуур, үнс баригч дагалдана/
 - Давтамж хувиргагч 18кВт – 1ш
 - Давтамж хувиргагч 22кВт – 2ш
 - Давтамж хувиргагч 5,5кВт – 1ш
 - Давтамж хувиргагч 3кВт – 2ш
 - Ф76 шугам 200м /Урьдчилсан дулаалгатай шугам/
 - Ф50 цайрдсан шугам 100м /Урьдчилсан дулаалгатай шугам/
 - Ф150 PVC хоолой – 24м
 - Аваарын клапан - 2ш
 - Гагнадаг хаалт ф150 - 2ш
 - Гагнадаг хаалт ф100 - 3ш
 - Гагнадаг хаалт ф76 - 2ш
 - Гагнадаг хаалт ф50 - 1ш
 - Гагнадаг хаалт ф32 - 5ш
 - Вентиль ф15 - 20ш
 - Манометр - 7ш
 - Термометр - 5ш
 - Худгийн цагираг КС10 – 3ш
 - Худгийн хучилт ПП10 – 1ш
 - Дугуй таг ДТ1 – 1ш

2.4 МВт хүчин чадалтай усан халаалтын зуухны хүчин чадал

Дулаан ялгаруулалт, МВт /Гкал/цаг/	1,74/ 1,6
Халааж буй байрны эзэлхүүн, м3	60000
АҮК, %	82,3
Ажлын даралт, МПа(кгс/см2)	0.6(6)
Зуухны усны эсэргүүцэх чадвар, МПа (кгс/см2)	0,07(0.7)-ээс ихгүй
Усны нэрлэсэн зарцуулалт м3/ц	58
Температурын горим, °С	95-70
Утааны хийн температур	180
Утаа сорогчийн цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчин чадал, кВт	18,5
Үлээх салхилуурын цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчин чадал, кВт	3
Үнс баригч	

Тодорхойлолт гаргасан:

“Чандмань Илч” ХХК-ны захирлын үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч



/Ө.Даваажав/