

БАТЛАВ
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА *Н. ХОНГОРЗУЛ*

2024 оны 10-р сарын 18 нд

**САЙХАНДУЛААН СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ**

№	Хөрөнгийн нэр	Техник үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Шууд соролттой ШГ маркийн халаалтын зуух	Хүчин чадал: 160кВт Халаалтын эзэлхүүн: 1100-1400м ² Температурын горим С: 70-95 Ажлын даралт мПа: 0.6 Урт: м: 1.4 Өргөн м: 0.84 Өндөр м: 1.7 Тогооны иж бүрдэлд: үйлдвэрээс дагалдах\ Вентилятор: 1ш Термометр: 1ш Аваарын калапан: 1ш Тогооны паспорт: 1ш Халаалтын зуух нь Монгол улсын стандарт шаардлагад нийцсэн, халаалтын зуух үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компанид үйлдвэрлэгдсэн байх шаардлагатай.	ш	1
Халаалтын зуухны нэмэлт тоноглол				
1	Халаалтын тогоо	Хүчин чадал: 160кВт Вентилятор: 1ш Манометр: 1ш Термометр: 1ш Аваарын калапан: 1ш	ш	1
2	Сүлжээний насос	2.2 квт, 220 вт	ш	1
	Тэлэлтийн сав	100 литр багтаамжтай	ш	1
	Бөмбөлгөн хаалт	Ф50мм	ш	1
3	Вакум насос		ш	1
4	Цэвэр усны нерж нөөц сав	\10тонн\	ш	1

АЖЛЫН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН:

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МЕНЕЖЕР *Н. ХОНГОРЗУЛ* / Т.АРИУНЦЭНГЭЛ/

АЖЛЫН ДААЛГАВАР ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ *Б.НЯМЖАВ* / Б.НЯМЖАВ/