

2024 оны 10 сарын 10 өдөр



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тендерийн нэр: 5 дугаар хороо дулаан үйлдвэрлэх төвийн эрчим хүчний ангилж ялгасан нүүрс худалдан авах.

1. Нийлүүлэх нүүрс нь дараах стандарт, чанарын үзүүлэлттэй байна.

д/д	Стандарт	Шинж чанар	Чанарын үзүүлэлт
1	MNS0669-87	Илчлэг ккал/кг Q _н	3500-5000 ккал/кг
2	MNS655-79	Чийглэг W ^p (%)	10 ихгүй
3	MNS ISO 0662-79	Үнслэг A ^p (%)	15 ихгүй
4	MNS655-79	Фракцын хэмжээ(мм)	10-50 голчтой

2. Тав дугаар хорооны уурын зууханд 2024 оны 10 дугаар сараас 12 дугаар сарыг дуустал хэргэлэх нүүрсний зарцуулалт

д/д	Зуухны марк	Галлагаа хийх зуухны тоо	Нэг цагт зарцуулах нүүрсний норм тонн	3 сарын нүүрсний хэрэглээ /тонн/	Хэрэглэх нүүрсний эзлэх хувь	Нүүрсний чанар
1	DWZ-2.8	1	0,6	446,4	14,6 %	3500-5000 ккал/цаг
2	DWZ-2.8	3	0,6	1296	42 %	3500-5000 ккал/цаг
3	DWZ-2.8	3	0,6	1339,2	43,4 %	3500-5000 ккал/цаг
Нийт				3081,6	100	

3. Нүүрс нь элдэв механик хольцгүй, ашиглалтын шаардлага хангасан геологийн төв лабораторын шинжилгээний бичигтэй байна.

4. Нийлүүлэх нүүрс нь чанарын үзүүлэлтийн хувьд илчлэг ба фракцаараа эрчим хүчний ангилж ялгасан нүүрс байна.

5. Нүүрс нь шороо, чулуу, шаваргүй байх.

6. Нүүрсний эзлэхүүн жинг тодорхойлсон улсын баталгаатай пүүн дээр жинлүүлэн зурагжуулж пүүний бичгийн хамт ирүүлнэ. Чандмань Налайх ОНӨААТҮГ-нь нүүрсийг хүлээн авахдаа зураг ба нүүрсийг жигнэсэн бичгийг үндэслэл болгон даацыг тодорхойлж падааныг 2 хувь үйлдэнэ.

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

А.УУГАНЧИМЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН: ОСА-2 ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР *Ганбаатар* Д.ГАНБААТАР

УЛААНБААТАР ХОТ
БАТЛАВ
ЧАНДМАНЬ НАЛАЙХ ОНООААТҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ  Д.ГАНЗОРИГ
2024 оны сарын өдөр
ТТБ3278 № 2604493

ЗУУХАНД ЗАРЦУУЛАХ НҮҮРСНИЙ ТООЦОО

Сар	Ажиллах зуухны марк	Ажиллах зуухны тоо	Нэг цагт зарцуулах нүүрсний норм /тн/	Хоногт зарцуулах түлш/тн/	Ажиллах хоног	Сард зарцуулах түлш /тн/
10	DZW-2.8	1	0,6	14,4	31	446,4
11	DZW-2.8	3	0,6	43,2	30	1296
12	DZW-2.8	3	0,6	43,2	31	1339,2
Дүн						3081,6

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



А.УУГАНЧИМЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН: ОСА-2 ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР  Д.ГАНБААТАР