

Техникийн тодорхойлолт

“Үйлдвэрлэлийн болон ундны усны зориулалттай шугам хоолойн гэмтлийг засварлах ажил” ган хоолой нийлүүлэх техникийн тодорхойлолт

1. Тендерийн дугаар: МРЦМ/20240101349
2. Тендерийн нэр: “Үйлдвэрлэлийн болон ундны усны зориулалттай шугам хоолойн гэмтлийг засварлах ажил”
3. Шаардлагатай материал:

№	Материалын нэр	Марк	Шаардлагатай хэмжээ, метр
1	Ган хоолой	Ø426*10мм*12000	600

4. Ган хоолойн техникийн үзүүлэлт:

№	Нэр төрөл	Үзүүлэлт
1	Материалын нэр	Ган хоолой
2	Марк	Ø426*10мм
3	Ган хоолойн гадна диаметр, мм	426
4	Хананы зузаан, мм	10
5	Нэгж ган хоолойн урт, мм	12000
6	Ажлын даралт, МПа	2.5
7	Орчны температур, °C	-40 - +40
8	Чанар стандарт, дүйцэхүйц	ГОСТ 10704-91
9	Ган хоолойн материал, дүйцэхүйц	Сталь 20
10	Нийт шаардлагатай ган хоолойн хэмжээ, метр	600

5. Нэмэлт шаардлага:

- ❖ Нийлүүлэх ган хоолой нь зэврэлгүй, хэмжээсний алдаагүй, шинэ байна.
- ❖ Нэгж ган хоолойн урт нь 12 метр байх ба ган хоолойг тайрч богиносгоогүй байна.
- ❖ Ган хоолой нь шулуун оёдолтой байна.
- ❖ Бүх төрлийн гагнуураар гагнах боломжтой байна.
- ❖ Ган хоолойн материалын химийн найрлага, механик шинж чанарын үзүүлэлтийг харуулсан баталгаат баримт бичгийг барааны хамт дагалдуулан ирүүлнэ.