



УЛААНБААТАР ЛИФТ НӨҮГ

Огноо 2024.10.21

№ 13/г

Улаанбаатар хот

ЛИФТНИЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭД АНГИ, СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны Сутай СӨХ-ны 39-53-р байр, Индэрт СӨХ-ны 32А-32Б байр, Залуусын-өргөө СӨХ-ны 19, 21, 25, 50 дугаар байр, Орчлон-өргөө СӨХ-ны 42, 43, 45, 46 дугаар байр, Гурван-од СӨХ-ны байрнуудын лифтэнд Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийн дагуу техникийн ээлжит магадлалыг хийж лифтний хэвийн аюулгүй ажиллахад шаардлагатай сэлбэг материалын жагсаалтыг боловсруулав.

1. Сонгинохайрхан дүүргийн Сутай СӨХ 39-53 дугаар байрны лифт

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ган татлага	250м	Шинээр солих
2	Хүчний контактор	4ш	Шинээр солих
3	Жижиг контактор	4ш	Шинээр солих
4	Инвертор	1ш	Шинээр солих
5	Дуудлагын кноп	10ш	Шинээр солих
6	Гадна дуудлага	6ш	Шинээр солих

2. Сонгинохайрхан дүүргийн Индэрт СӨХ 32А-32Б байрны лифт

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ган татлага	1500м	Шинээр солих
2	Инвертор	1ш	Шинээр солих
3	Шкив	1ш	Шинээр солих

3. Сонгинохайрхан дүүргийн Залуусын өргөө СӨХ 19, 21, 25, 50 дугаар байрны лифт

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Ган татлага	1000м	Шинээр солих
2	Хаалганы Инвертор	2ш	Шинээр солих
3	Гадна дуудлага	2ш	Шинээр солих
4	Инвертор	2ком	Шинээр солих

4. Сонгинохайрхан дүүргийн Орчлон өргөө СӨХ 42, 43, 45, 46 дугаар байрны лифт

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Инвертор	2 ком	Шинээр солих
2	Хаалганы Инвертор	2ш	Шинээр солих
3	Гадна дуудлагын плат	10ш	Шинээр солих
4	Ган татлага	1000м	Шинээр солих
5	Шкив	1ш	Шинээр солих

5. Сонгинохайрхан дүүргийн Гурван од СӨХ-ны лифт

№	Шаардлагатай сэлбэгийн нэр	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Хаалганы Инвертор	1ш	Шинээр солих
2	Инвертор плат	2ш	Шинээр солих
3	Ган татлага	1000м	Шинээр солих
4	Гадна дуудлагын плат	10ш	Шинээр солих
5	Хүчний контактор	3ш	Шинээр солих
6	Жижиг контактор	3ш	Шинээр солих
7	Шкив	1ш	Шинээр солих

- Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын хүн зөөврийн лифтнүүдэд шаардлагатай сэлбэгүүд нь Олон улсын 180 14001, Европын 2014/33/EU, EN 81-20:2014 стандартын шаардлага хангасан байх шаардлагатай.

- Лифтний сэлбэг материалын угсралтын ажлыг гүйцэтгэхдээ ЗТБХБ сайдын 2008 оны 53 дугаар тушаалаар батлагдсан "Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм"-ийг баримтална.

- Лифтний хонгилын хэсгийн барилгын үндсэн хийц эдлэлд өөрчлөлт оруулах, хучилтын хавтанд нэмэлт ачаалал өгөх, төхөөрөмж угсрах зорилгоор эвдэж гэмтээхийг хориглоно.

- Уг сэлбэг материалын угсралт, суурилуулалтын ажлыг нийлүүлэгч тал хийж гүйцэтгэнэ.

Туршилт үйлдсэн: Гүйцэтгэгч байгууллага "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-ыг төлөөлж:

Хянасан: Ерөнхий инженерийн албан үүргийг түр хавсран гүйцэтгэгч

Хяналтын инженер *Ц.Уранбилэг* Ц.Уранбилэг

/тамга/

Гүйцэтгэсэн: Хяналтын инженер *Л.Ангараг* Л.Ангараг



Энэхүү магадлал нь "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-аар тэмдэггүй бол хүчингүй.