

БАТЛАВ
 ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
 ДАРГА
 Б.БАЯРСАЙХАН
 2024 оны 10 сарын 18 өдөр

**АЛСЛАГДСАН СУМ, БАГИЙН НУТАГТ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ТАРХАЛТЫГ
 НЭМЭГДҮҮЛЖ, ӨРХ БҮРД ӨНДӨР ХУРДНЫ ИНТЕРНЕТ, УТАСНИЙ СҮЛЖЭЭ ХҮРГЭХ
 БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ХАРМАГТАЙ БАГИЙН ЮНИТЕЛИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ
 СҮЛЖЭЭНИЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭХ, ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН
 ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ / ЭСХҮЛ ТҮҮНТЭЙ ДҮЙЦЭХ /**

Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Шаардлага.
10 квт Нарны контроллер	1	3000w-аас дээш модуль бүхий контроллер удирдлагын модуль бүхий HUAWEI брэндтэй дүйцэхүйц
Нарны панел 445w	12	Моно кристалл нарны толь
Батерэй 2V 2000АЦ	24	Монгол орны эрс тэс уур амьсгалд тохирсон, харилцаа холбооны зай тэжээлд зориулагдсан байх. Lithium батерэйг тооцохгүй.
Батерэй рак	1	Тухайн батерэйний овор хэмжээнд тохирсон
Нарны зайн угсралтын материалууд	25 метр	Хувиарлах самбар нь ерөнхий автомат болон хэсэгчилсэн автомат салгууртай, тохирох зайнаас хамаарч кабелийн урт өөрчилөгдөнө. Ашиг кабелийн марк: <ul style="list-style-type: none"> - Нарны батерэй хооронд кг-35м2 - Цуглуулагч самбараас контроллер хүртэл кг2х16мм2 кабель ашиглах - Батерэй контроллер хооронд КГх900мм2 /DC/ кабелиуд ашиглана