

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
“ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ” Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 /Баянгийн хороолол/

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	150вт чадалтай лэд гэрэл толгой солих	ш	28	Хайлш түүнтэй дүйцэх, шон дээр бат бэхлэх
2	Цамхагт гэрлийн шатсан гэрлийг солих, зөөх	ш	2	Цамхагт гэрлийг одоо байгаа байршлаас зөөж, өөр газарт байрлуулах
3	Шон тэгшлэх	ш	2	Гадны нөлөөгөөр гэмтсэн шонг тэгшлэх, солих
4	Гэрэлтүүлэг холбосон утасыг ус чийгнээс хамгаалагдсан утсаар солих	м	1800	Шонгуудыг хооронд нь холбох, шонгоос гэрэл тэжээл өгөх утас бүрээстэй, газраас доош 20см гүнд булах
5	Тоолуурын самбар	Ком	2	CHINT брэндтэй дүйцэхүйц, татах реалин, цагийн реалин, тоолуур, хайрцаг
6	Дан шонгийн гэрэлтүүлгийг асаах, зөөх	ш	3	CHINT брэндтэй дүйцэхүйц. тоолуур, татах релейн, цагийн релейн тавих

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 /Төв зам дагуу/

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	150вт чадалтай лэд гэрэл толгой солих	ш	13	Хайлш түүнтэй дүйцэх, шон дээр бат бэхлэх
2	Тоолуурын самбар	ш	1	Татах реалин, цагийн реалин, тоолуур, хайрцаг
3	Гэрэлтүүлгийн гэмтлийг олж устгаж, холболтыг оновчтой шийдэх	м	300 /утас/	Одоогоор гэмтэлтэй асахгүй байгаа тул гэмтэлийг олж устган цахилгаантэжээлийн эх үүсвэрийг оновчтой шийдэх
4	Шатсан туузан гэрэлүүдийн солих	ш	29	Олон өнгөөр асдаг, метал хийцтэй гэрэл

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 /Хайрханы хороолол /

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	150вт чадалтай лэд гэрэл толгой солих	ш	6	Хайлш түүнтэй дүйцэх, шон дээр бат бэхлэх,
2	Масс гэмтэлийг олж устган тэжээлийн эх үүсвэрийг оновчтойгоор шийдэх	м	3 350 /утас/	Зарим гэрэлтүүлэгт масс үүссэнээс асахгүй байгаа

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 /Марзатын хороолол /

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	150вт чадалтай лэд гэрэл толгой солих	ш	16	Хайлш түүнтэй дүйцэх, шон дээр бат бэхлэх,

2	Масс гэмтэлийг олж устган тэжээлийн эх үүсвэрийг оновчтойгоор шийдэх	м	300 /утас/	Зарим гэрэлтүүлэгт масс үүссэнээс асахгүй байгаа татах реалин, цагийн релэн тавих
---	--	---	------------	---

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 /Бүдүүний хороолол /

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	150вт чадалтай лэд гэрэл толгой солих	ш	20	Хайлш түүнтэй дүйцэх, шон дээр бат бэхлэх,
2	Хугарсан 2 шонг засварлах	ш	2	Хугарсан хэсгийн гагнаж, шонг босгож толгой тавих
3	Гэрэлтүүлгийн шонг зөөх	ш	2	Одоогийн байгаа байрлалыг өөрчилж өөр байршилд байрлуулах
4	Масс гэмтэлийг олж устган тэжээлийн эх үүсвэрийг оновчтойгоор шийдэх	м	300 /утас/	Зарим гэрэлтүүлэгт масс үүссэнээс асахгүй байгаа татах реалин, цагийн релэн тавих

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 / ЦАМХАГТ ГЭРЭЛ /

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	ЕБС-ын зүүн тал шатсан гэрлийг шинээр солих	ш	2	Цагийн релейн-1, татах релейн-1
2	Хаус хороололын ур тал шатсан гэрлийг шинээр солих	ш	2	Цагийн релейн-1, татах релейн-1
3	СӨББайгууллагын хажуу баруун талд шатсан гэрлийг шинээр солих	ш	2	Цагийн релейн-1, татах релейн-1
4	Марзатын хорооллын хойд тал шатсан гэрлийг шинээр солих	ш	2	Цагийн релейн-1, татах релейн-1, хянах самбарыг 1,5м доош нь буулгаж байрлуулах
5	Бүдүүний хороололын шатсан гэрлийг шинээр солих	ш	2	Цагийн релейн-1, татах релейн-1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 / Нийтийн эзэмшлийн хайсан хашаны гэрэлтүүлэг /

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Арвижих бодь далай урд талын хайс	ш	5	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган, тавцантай төмөр сууринд бэхэлж байрлуулах гадаа ус нэвтэрдэггүй: Зузаан хөнгөн цагаан биеийн загвар нь бороо, цастай цаг агаарыг тэсвэрлэдэг.
2	Төрийн банкны урд талын хайс	ш	5	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган

3	ЕБС-ын урд талын хайс	ш	8	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган
4	Хаан банкны урд талын хайс	ш	5	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган
5	Намын байр урд талын хайс	ш	5	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган
6	Ажиллахгүй байгаа буудлын урд талын хайс	ш	8	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган
7	Халуун усны хойд тал	ш	8	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган
8	Утас	м	580	Голч 2,4 бороо усны хамгаалалттай
9	Төв замын дугуйн замыг 500-1 км-ийн зайнд гэрэлтүүлэх	км	10	Лэд гэрэлтэй 8м өндөртэй төмөр хийцтэй
10	Зам дагуух утас	М	1100	Голч 2.4-тэй газар булах зориулагдсан. Цагийн релейн-1, татах релейн-1 тооллуур-1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БУСАД КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ БАЙРШИЛ-1 / НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ОРДОН/

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	ЗДТГ-ын доторх хайс доторх гэрлийг солих, шинээр хийх	ш	34	Газраас дээш 40см өндөр, доошоо 20см гүн суулган, лэд 50вт,
2	Талбайн гэрэлтүүлэг	ш	2	Гэмтэлийг устгаж, лампыг сольж асдаг болгох
3	ЗДТГ-ын талбайн 4 хайсны гэрэлтүүлэг	ш	4	Нарны эх үүсгэвэрээр асдаг.
4	ЗДТГ-ыг чимэглэлийн гэрэлтүүлэг	ш	20	Дээш доошоо, дундаа олон өнгөөр асдаг
5	Лэд дэлгэцийн анносын гэрэлтүүлэг	ш	2	
6	Тооллуур	Ш	25	Сүүлийн үеийн шинэчлэгдсэн
7	ЗДТГ-ыг туузан гэрэл шинэчлэх	м	90,6	Цагаан өнгөөр асдаг
8	Т.Намнансүрэн хөшөөний гэрэл	ш	2	IP-67 80w нарны эх үүсгэвэрээр ажилладаг гэрэл
9	Хаягны гэмтлийг устган хэвийн ажиллуулах			
10	Гэрлийн шугамын гэмтлийг засах			