

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд ил суурилуулах зориулалттай металл самбар 800x650x250 мм IP54	шир	2
2	3 фазын автомат таслуур 3/40 А МСВ	ш	2
3	1 фазын автомат таслуур 25а	ш	10
4	1 фазын автомат таслуур 16а	ш	6
5	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	8
6	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1С/4р	ш	2
7	Хананд ил суурилуулах зориулалттай металл самбар 600x500x220 мм IP54	шир	2
8	3 фазын автомат таслуур 3/50 А МСВ	ш	2
9	1 фазын автомат таслуур 16а	ш	10
10	Гаргалгааны дифф.автомат 2/25А/30мА	ш	16
11	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1С/4р	ш	2
12	Хананд ил суурилуулах зориулалттай самбар ОЦВ-6-036-УХЛЗ металл самбар 400x600x150 мм IP54	шир	1
13	3 фазын автомат таслуур 3/32 А МСВ	ш	1
14	1 фазын автомат таслуур 16а	ш	6
15	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	2
16	Хэт хүчдэл хязгаарлагч ОПС1С/4р	ш	1
17	Удирдлагын товчлуур	ширхэг	10
18	Ил угсралтын хамгаалагдсан унтраалга угсрах 10А 220 В IP65	ш	33
19	Далд тоноглох унтраалга 250В, 6А, IP20	ш	20
20	Далд тоноглох хоёрлосон унтраалга 250В, 6А, IP20	ш	16
21	Далд тавих зориулалттай розетка угсрах 16А, 250В	ш	53
22	Далд тавих зориулалттай 4лөсөн розетка угсрах 16А, 250В	ш	15
23	Таазанд тоноглох диодон гэрэлтэй гэрэлтүүлэгч 220 В 35Вт 3700лм 5000К IP65 1200	ш	71
24	Таазанд тоноглох диодон гэрэлтэй гэрэлтүүлэгч 250 Вт 4000лм 20000К IP65	ш	106
25	Гадна хананд тоноглох диодон гэрэлтэй хамгаалалтай гэрэлтүүлэгч 18Вт IP65	ш	24
26	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 33 Вт 4000лм, 5000К, 595x595 мм IP20	ш	172
27	Дүүжин таазанд тоноглох Лед гэрэлтүүлэгч 18 Вт 5000лм, 5000К, 300x300 мм IP54	ш	19
28	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель ПВ 1x4мм ²	м	7000
29	0.38 кВ зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хүчний кабель ПВ 1x2.5мм ²	м	5000
30	Зэс голчтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадаггүй хяналт удирдлагын кабель КВВГнг 4x1.5 мм ²	м	200
31	Далд утас салбарлах хайрцаг	ш	100
32	Ил тавих хамгаалалттай утас салбарлах хайрцаг	ш	150
33	Хуванцар уян хоолой суурилуулах ф16 мм	м	3600
34	Кабелийн хуванцар хайрцаг 25x16 мм	метр	200
35	Ган хэц угсрах ф6 мм	1 м утас	800