

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.ХААЛТТАЙ ДЭД ӨРТӨӨ 2Х3200КВА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний трансформатор ТС-3200/10 суурилуулах	ш	2
2	10кВ-ын вакуум таслуур бүхий оролтын ячейк KYN-28A-12, 2500A	ш	2
3	10кВ-ын вакуум таслуур бүхий шугамын ячейк KYN-28A-12, 2500A	ш	2
4	10кВ-ын вакуум таслуур бүхий секцийн таслуурын ячейк KYN-28A-12, 2500A	ш	1
5	10кВ-ын секцийн салгуурын ячейк KYN-28A-12, 2500A	ш	1
6	0.4кВ-ын хуваарилах байгууламж LV cabinet /оролтын үүр/	ширхэг	2
7	0.4кВ-ын хуваарилах байгууламж LV cabinet /шугамын үүр/	ширхэг	8
8	0.4кВ-ын хуваарилах байгууламж LV cabinet / /секц холбогч/	ширхэг	1
9	Ган яндан хоолойн голч d=150мм угсрах	м	5
10	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	5
11	Кабель 10кВ YJLY 3х95мм ² угсрах	м	30
12	Кабелийн төгсгөвчтэй муфт Ф95мм	ш	4
13	0.4кВ фазын зэс шин 3(120*10)мм угсрах	м	108
14	0.4кВ PEN зэс шин 120*10 мм угсрах	м	12
15	Хагас хатуулгатай эрдэс хөвөн хавтан	м3	0.15
16	40х4мм ² туузан төмөр угсрах	м	4
17	Дотоод хэрэгцээний самбар	ширхэг	1
18	Цахилгаан халаагуурын удирдлага тэжээлийн самбар	ширхэг	2
19	Хамгаалагдсан ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP44 угсрах	ш	8
20	Хамгаалагдсан ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч, мэдрэгчтэй цэнэг хуримтлууртай IP44 угсрах	ш	10
21	Хамгаалагдсан ЛЕД чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP44 угсрах	ш	6
22	Хамгаалагдсан солби унтраалга угсрах	ширхэг	8
23	Хамгаалагдсан нэг даралтат унтраалга угсрах	ш	4
24	Хамгаалагдсан хоёр туйлт унтраалга угсрах	ш	2
25	Бууруулагч трансформатор бүхий хайрцаг ЯТП-025-220/36 угсрах	ш	1
26	Хамгаалагдсан далд тоноглох розетка 220В 10А	ш	6
27	Кабель салбарлах хайрцаг КОР-73	ш	15
28	ПВ 660 1х2.5мм ² хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	1200
29	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель ВВГ 4х10кв.мм угсрах	м	30
30	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель КВВГ 4х1.5кв.мм	м	12
31	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель КВВГ 7х1.5кв.мм	м	12
32	Гал дэмждэггүй ПХ-нг хуванцар хоолой угсрах. д-20 мм ²	м	250
33	Цайрдсан бөөрөнхий төмөр Ф12мм гагнаж угсрах	м	70
34	Цайрдсан булан төмөр 50*50*5мм L=3м газардуулагчийг зоох	ш	16
35	Цайрдсан туузан төмөр 25х4 мм угсрах	м	200
36	Газардуулгын цайрдсан туузан төмөр 40х4мм угсрах	м	200
37	Газардуулгын хэмжих хайрцаг 300х300х120мм	шир	1
38	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	56
39	Эргүүлж булах	м3	53.2
40	10кВ-ын кабелийн бэхлэх хийц	шир	2
41	0.4кВ тусгаарлагчийг бэхлэх хийц	шир	2
42	0.4кВ-ын шинийн нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2
43	Трансформаторын өрөөний хашлага	ш	2
44	Хөөсөн гал унтраагч суурилуулах	ширхэг	4
45	Нүүрс хүчлийн гал унтраагч суурилуулах	ширхэг	4