

БАТЛАВ
САЛБАРЫН ДАРГА Т.МӨНХБАЯР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2023 оны 05 дугаар сарын 16-ний өдөр №2023/16

Мандалговь хот

1. Техникийн нөхцөл хүссэн хуулийн этгээд болон байгууллага

Дундговь аймаг, Дэрэн сум, Эрүүл мэндийн төв

2. Хэрэглэгчийн хаяг:

Дундговь аймаг, Дэрэн сум, 1-р баг, Шандын б-602 тоот

3. Хэрэглэгчийн байршил, зэрэглэл:

Дундговь аймаг, Дэрэн сум, 1-р баг, Шандын б-602 тоот
II зэрэглэл

4. Ажил үйлчилгээний зориулалт

Эрүүл мэндийн төв, эмнэлэг

5. Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:

2023 оны 05-р сарын 04-ны өдрийн хүснэгт өргөөвөл

6. Суурилагдсан чадал:

Нийт 15 кВт

7. Холбогдох цэг:

7.1 АТП-36 дээд станцын 0,4кВ фидер №1-ын 2*АВВГ-/3*16+1*10/-вас багагүй хөндлөн огтпол бухий хос кабель шугамаар тэжээл авах
7.2 Кабель шугамын 0,4кВ хүчдэлийн гадна байршуулах зориулалттай, 60*80см хэмжээтэй төмөр щитийг тулгуурт тусгай тоноглолоор бэхэлж сууринуулах, шить нь цэнэг шавхагчтай ба газардуулсан байх
7.3 Кабель шугамын газраар 0,7м-ээс багагүй гүнд сууринуулж, узуурнуудээд төгсөөвч болон орчин үеийн шинэ технологийн муфтын хийж холбох

8. Тоолуур хэмжих хэрэгсэл:

8.1. Монгол улсын Стандарт хэмжилзүйн газрын загварын түршилтанд орж, ашиглалыг зөвхөөрч баталгаажуулсан гэрчилгээтэй БЗӨБЦТС ТӨХХ-д ашигладах бүй өндөр нарийчлалтай IEC 6202-11, IEC 62053-22, IEC 62053-24 стандартын шаардлагыг хангасан мэдээллийн бүрэн дамжуулж интеграци хийх боломжтой программаадсан, 0.5S нарийчлалтай олон үйлдэлт, 3 фазын 100A-ын ухаалаг тоолуурыг зээмшилийн заагт байршуулна

9. Тусгай заалтууд:

9.1 Шинээр баригдах объектын цахилгаан хангамжийн ажлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэн техникийн нөхцөл олгогчоор хянуулна.

9.2 Шинээр баригдах ЦДКШ, байршлын зураг, трассын схемийг Дундговь ЦТС салбарын инженер техникийн ажилтантай хамтран гаргана.

9.3 0.4кВ-ын ерөнхий щитний газардуулгын эсэргүүцлийг "Цахилгаан байгууламжийн дүрэм"-ийн 1.6.36-д заагдсаны дагуу 4 Ом-оос ихгүй байхаар газардуулсан байна.

9.4 Хэрэглэгчийн баригдах объект нь бусдын зэмшилийн газар нутаг, инженерийн байгууламжийг дайрч байвал холбогдох зэмшигчэс зөвшөөрөл авна. Мэн объектын хамгаалалтын зуравас, газрын зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагаас авна.

9.5 Шинээр хийгдэх цахилгаан угсралт, монтажийн ажилд хүчдэлийн түвшингийн ±5%-ийн хэлбэлзэлд ажиллах, Монгол орны цаг уурын нөхцөл зохицсон, экологид серег нөлөөлэлгүй орчин үеийн шинэ найдвартай тоног төхөөрөмж суурилуулна.

9.6 Цахилгааны оруулга, гаргалгын кабель шугам, барилгын дотор монтаж, угсралтын ажлыг "Эрчим хүчиний барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл"-тэй мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

9.7 Шинээр баригдах шугам тоноглолын барилга угсралтын ажлыг норм дурмийн дагуу гүйцэтгэж, шаардлагатай туршилт, хэмжилтийг Дундговь ЦТС салбараар хийлгэж, холбогдох хүчин төгөлдөр акт, протоколыг бүрдүүлнэ.

10. Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх:

10.1 Техникийн нөхцөл тусгагдсан эрчим хүчиний барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсний дараа "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-ийн 4.22, 4.23-р заалт, "БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн "Цахилгаан түгээх сүлжээнд шинээр холбогдох объектыг ашиглалтанд хүлээн авах журам"-ын дагуу цахилгаан түгээх сүлжээнд холбогдоно.

10.2 Цахилгаан тоноглол болон агаарын шугам, кабель шугамын ашиглалт үйлчилгээний талаар "БЗӨБЦТС ТӨХК"-ийн Дундговь ЦТС салбарын шуурхай үйлчилгээний хэсэгтэй, цахилгаан эрчим хүчиний тооцооны талаар Хангах хэсэгтэй тус тус гэрээ байгуулж ажиллана.

10.3 Хэрэглэгч нь Монгол улсын Эрчим хүчиний тухай хуулийн 30.1.2 30.1.3 30.1.4 30.1.7 30.1.8-р заалтуудыг үйл ажиллагаанд мөрдөх ажиллана.

10.4 Хэрэглэгч нь өөрийн зэмшилийн цахилган тоног төхөөрөмжийн ашиглалт аюулгүй ажиллагааг хариуцсан ажилтныг томилох бөгөөд шугам сүлжээний хамгаалалтын зуравсын дотор гэр, орон сууц үйлдвэрлэлийн бус барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, зэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагааг явуулахыг хориглоно.

10.5 Хэрэглэгч нь "Эрчим хүчиний тухай" хуулийн 30.1.3 дахь заалтын дагуу өөрийн зэмшилийн цахилгаан тоног төхөөрөмжөөс бусад хэрэглэгчдийг тэжээх үүрэгтэй.

10.6 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгч нь Монгол Улсын Эрчим Хүчиний тухай хууль болон цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн заалтуудыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

10.7 Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу барилга угсралтын ажлыг **хоёр жилийн** хугацаанд хийж гүйцэтгэн сүлжээнд холбогдох бөгөөд энэ хугацаанд ажлыг хийгээгүй тохиолдолд дахин шинээр техникийн нөхцөл авна.

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ ОЛГОСОН:

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ДАРГА: TYAXME ИНЖЕНЕР  Г.МЯГМАРСҮРЭН

ГИШҮҮД: ХУАХ МЕНЭЖЕР  Э.ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ

ЗЭЭЛЖИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР  Н.ЧАВДААН ЦЭВЭГДЭЛГЭР

БОРЛУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР  Н.УРАНТӨГС

ЗАСВАРЫН МАСТЕР  Э.ЭНХ-АМГАЛАН