



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тендерийн нэр: 5 дугаар хороо дулаан үйлдвэрлэх төвийн эрчим хүчинь ангилж ялгасан нүүрс худалдан авах.

1. Нийлүүлэх нүүрс нь дараах стандарт, чанарын үзүүлэлттэй байна.

д/д	Стандарт	Шинж чанар	Чанарын үзүүлэлт
1	MNS0669-87	Илчлэг ккал/кг Qn	3500-5000 ккал/кг
2	MNS655-79	Чийглэг W ^p (%)	10 ихгүй
3	MNS ISO 0662-79	Үнслэг A ^p (%)	15 ихгүй
4	MNS655-79	Фракцын хэмжээ(мм)	10-50 голчтой

2. Тав дугаар хорооны уурын зууханд 2024 оны 11 дүгээр сараас 12 дугаар сарын 31 хүртлэх дуустал хэргэлэх нүүрсний зарцуулалт

д/д	Зуухны марк	Галлагаа хийх зуухны тоо	Хоногт зарцуулах түлш /тн/	2 сарын нүүрсний хэрэглээ /тонн/	Хэрэглэх нүүрсний эзлэх хувь	Нүүрсний чанар
1	DWZ-2.8	2	30	1296	32,6%	3500-5000 ккал/цаг
2	DWZ-2.8	4	60	1860	67,4 %	3500-5000 ккал/цаг
Нийт				2760	100	

3. Нүүрс нь элдэв механик хольцгүй, ашиглалтын шаардлага хангасан геологийн төв лабораторын шинжилгээний бичигтэй байна.

4. Нийлүүлэх нүүрс нь чанарын үзүүлэлтийн хувьд илчлэг ба фракцаараа эрчим хүчинь ангилж ялгасан нүүрс байна.

5. Нүүрс нь шороо, чулуу, шаваргүй байх.

6. Нүүрсний эзлэхүүн жинг тодорхойлсон улсын баталгаатай пүүн дээр жинлүүлэн зурагжуулж пүүний бичгийн хамт ирүүлнэ. Чандмань Налайх ОНӨААТУГ-нь нүүрсийг хүлээн авахдаа зураг ба нүүрсийг жигнэсэн бичгийг үндэслэл болгон даацыг тодорхойлж падааныг 2 хувь үйлдэнэ.

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

А.УУГАНЧИМЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН: ОСА-2 ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

Д.ГАНБААТАР

БАТЛАВ
 ЧАНДМАНЬ НАЛАДХ СНӨААТУГЫН
 ЗАХИРАЛЫН АЛБАН УРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
 ГҮЙЦЭТГЭГЧ *Джон* Б.БАТБИЛЭГ
 2024 оны 11 сарын 20. өдөр

ЗУУХАНД ЗАРЦУУЛАХ НҮҮРСНИЙ ТООЦОО

Сар	Ажиллах зуухны марк	Ажиллах зуухны тоо	Хоногт зарцуулах түлш/тн/	Ажиллах хоног	Сард зарцуулах түлш /тн/
11	DZW-2.8	2	30	30	900
12	DZW-2.8	4	60	31	1860
Дүн					2760

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

А.УУГАНЧИМЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН: ОСА-2 ХЭСГИЙН ИНЖЕНЕР

Д.ГАНБААТАР