

Ажлын нэр: ЭЦДС. ХИЧЭЭЛИЙН 2-Р БАЙР. ОЮУТНЫ БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАР.

ЭТБоловсруулах даалгавар : Т23.0404 (2024-238-Х0)

31.98.027 АТХ. ХТ.ДГ

(Нийт хуудас-2)

Д/д	Нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэг дүрийн жин, кг	Тайлбар
Өрөө №223; №224; №321; №322					
1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 18Вт, 1350Лм, 4000К, IP>54. Хэмжээ: 300х300мм	ш	40	0,92	
2	Далд моноглох нэг туйлт хоёрлосон унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	4	0,25	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	4	0,25	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүү утас: ППВ-3х2.5	м	80	0,36	
5	Хуванцар уян хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	80	0,2	
Өрөө №208; №209; №219; №318					
1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	36	1,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	4	0,25	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	20	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүү утас: 3х2.5	м	150	0,36	
5	Хуванцар уян хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
Өрөө №215; №217; №309; №310					
1	Хана таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 40Вт, 4025Лм, 5000К, IP>31. Хэмжээ: 1200х300мм	ш	15	2,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	4	0,8	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	15	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүү утас: ППВ-3х2.5	м	150	0,36	
5	Хуванцар уян хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	150	0,2	
Өрөө №204; №225; №303; №316; №323					

1	Дүүжин таазанд моноглох LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 30Вт, 1350Лм, 4000К, IP>31. Хэмжээ: 600х600мм	ш	70	1,3	
2	Далд моноглох нэг туйлт унтраалга, ~220В, 6А, IP>31	ш	8	0,8	
3	Далд моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	15	0,8	
4	0,38кВ хүртэл хүчдэлтэй, зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай гал тархаадгүй утас: ППВ-3х2.5	м	200	0,36	
5	Хуванцар уян хоолой Ф16мм (Угсралтын хэрэгслийн хамт)	м	200	0,2	
6	Угсралтын хавтан бүхий хананд ил суурилуулах 24 модультай металл хайрцаг. Хэмжээ: 405х320х120, IP>31	иж бүрдэл	4	3,6	
	- Оролтонд: Гурван фазын автомат таслуур ~380В, Iхэв=32А	ш	1	0,45	МСВ
	- Шугаманд: Нэг фазын автомат таслуур ~220В, Iхэв=16А	ш	4	0,15	МСВ
	- Шугаманд: Автомат дифференциал таслуур ~220В, Iхэв=25А/30МА	ш	6	0,25	ELCB
	- Цэнэг шавхагч Uхэв=400V, Iтах=40кА, Iхэв=20кА, Uр<2,0кV	ш	1	0,6	ОПС1-В/4
Спорт зал					
1	Металл хийцэд моноглох торон хамгаалалттай LED гэрэлтүүлэгч ~220В, 96Вт, 13400Лм, 4000К, IP65 Хэмжээ: 470х160х120 мм	ш	30	3,2	
2	Ил моноглох, газардуулгын контакттай розетка ~220В, 16А, IP>31	ш	4	0,8	

ТАЙЛБАР

- 1 Уг ажлын тоо хэмжээг Т23.0404 (2024-238-ХО) техникийн даалгаврыг үндэслэн боловсруулав.
- 2 Цахилгааны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ барилгын 31.98.028 БА зургийг харж гүйцэтгэнэ.
- 7 Бүх угсралтын ажлыг Цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03, Цахилгаан техникийн ажил БНБД 3.05.06.90-н шаардлагын дагуу мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж гүйцэтгэнэ.

Хянасан:

ББХТХ-н дарга

ББХТХ-н хяналтын инженер

ЗТХ-н ЦЗБТовчооны Тэргүүлэх инженер

ЭЦДС-ийн захирал

ЭЦДС-ийн Цахилгаан механикч

Боловсруулсан:

ЗТХ-н инженер

Зөвшөөрсөн:

Гэрээт гал түймэр унтраах БВ-рагц.

Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ахмад

Д.Батбаяр

Б.Нямсүрэн

Д.Болормаа

Д.Зоригтхүү

Ж.Энхтүвшин

Д.Баасандорж

Х.Ганбат

