



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫН
БАЙЦААГЧИЙН ДУГНЭЛТ

2023 өдөр 10 сарын 04

Дугаар 082/23

Сайншанд сум

Барилгын зураг төсөлд хяналт
хийсэн тухай

Нэг: Барилга байгууламжийн зураг төслийн мэдээлэл

1. Барилга, байгууламжийн байршил: Дорноговь аймгийн Өргөн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн ажлын зураг.

2. Зургийн шифр, зураг төслийн байгууллага: ШИФР: ВИМ-04/2023-3 барилгын зураг төслийн "Ланд бимион констракшн" ХХК.

3. Барилга, байгууламжийн зориулалт: Өргөн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төсөл. Дорноговь аймгийн Өргөн сумын засаг даргын 2018 оны А/104 тоот захирамжаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн зориулалтаар олгосон 0,7778 м² газар, Өргөн сумын засаг даргын 2012 оны А/43 тоот захирамжаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны зориулалтаар олгосон 0,25 м² газар, Боловсролын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн аймаг, сумдын төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төсөл арга хэмжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах № 3Д-05/2022 дугаар бүхий ажлын даалгавартай

4. Барилгын давхар, талбай:

Сургууль: тэнхэлгээрээ 7,82x7,1м² S-41.45м²

Дотуур байр: тэнхэлгээрээ 5,29x5,61м² S-26.31 м²

5. Галд тэсвэршилтын зэрэг, төлөвлөсөн: II зэрэг.

6. Барилгын үүргийн галын аюулын анги: Ф.1.4

7. Зургийн иж бүрдэл: 1

Хоёр: Ерөнхий дүгнэлт

Дорноговь аймгийн Өргөн сумын ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн нүхэн жорлонг орчин үеийн стандарт шаардлагад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжаар солих төслийн ажлын зурагт хяналт хийхэд доорх заалтуудыг барилга байгууламжид мөрдэж ажиллах шаардлагатай:

1. Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер "БНБД 41-01-11"-ийн 4.2 Халаалт, агаар сэлгэлтийн тоног төхөөрөмж, агаар дамжуулах хоолой, дамжуулах хоолой, дулаан тусгаарлалтын хийцийг стандартын шаардлага хангасан материалыар хийнэ.

Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционерийн системд хэрэглэх (эрүүл ахуй, галын аюулгүйн үнэлгээтэй) материал, эдлэхүүн нь заавал барилгад хэрэглэх гэрчилгээ, баталгаатай байх ёстай.

2. Гал түймрийн үед нүүлгэн шилжүүлэх өөртөө зай хураагууртай аваарын гэрэлтүүлэгийг MNS GOST R 12.2.143:2013 дагуу чиглэл заасан “EXIT” гэрэлтүүлэг. Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал БНБД 21-01-02 дүрмийн 6.2 дахь заалтын дагуу төлөвлөх.

3. Гэрэлтүүлгүүд нь олон улсын стандартад нийцсэн байх шаардлагатай. Дотор цахилгааны тоноглол, розетка болон унтраалгыг ус чийгнээс хамгаалах, газардуулгад холбогдсон байдлаар төлөвлөх.

Барилгын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах тохиолдолд Онцгой байдлын байгууллагатай зөвшилцөж шийдвэрлэнэ.

Он, Сар, өдөр	Тэмдэг дарсан хуудасны дугаарууд	Нэмэлт тэмдэглэл
2023.10.04	Нүүр хуудас, БА-001,ДГ-1	Барилгын ажлын зураг төслийг дүгнэлтийн дагуу хийж гүйцэтгэх

