

ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ДӨРӨВ ОНӨААТҮГ-ЫН  
ЗАХИРАЛ



ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮР ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 11 дүгээр сарын 18

Улаанбаатар хот

Д/Д	Үндсэн үзүүлэлт	Үндсэн өгөгдөл /тоо хэмжээ/
1	Нормал чадал	100КВТ
2	Нормал ампер	125 КВА
3	Нормал вольт	400/230
4	Үелзэл	50HZ
5	Эргэх хурд	1500R/MIN
6	Хэлбэр	Шулуун, усан хөргөлттэй, 4
7	Түлш зарцуулалт	10 цаг/л
8	Хэмжээ	3100*1100*1800мм
9	Автомат залга төхөөрөмж	Иж бүрэн тоноглогдсон байна
10	Жин	1700-1800кг
11	Агаар шүүгч	1 ширхэг
12	Маслоны шүүр	1 ширхэг
13	Аккумулятор	2 ширхэг
14	Түлшний шүүр	1 ширхэг

1. Сервис үйлчилгээ тогтмол хийх.
2. Хөдөлгүүрийг оновчтой зөв ажиллуулах дуу чимээ, утаа хийн ялгаралтыг бууруулж, түлшний зарцуулалтыг хэмнэдэг ЭКО горимтой байх.
3. Бүтээгдэхүүн нь Монгол улсын төрийн болон мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлт, тогтоол шийдвэрийг хангасан байна.
4. Тус бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэгч нь бүтээгдэхүүнийг зарж борлуулах албан ёсны эрх бүхий байгуулга байна. (сертификатын хуулбарыг ирүүлэх)

БОЛОВСРУУЛСАН:

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АХЛАХ АЖИЛТАН:

Д.БЯМБА-ОЧИР