

БАТЛАВ
ЦОГ-ӨРНӨХ ОНӨААТУГ-ЫН ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ХАВСРАН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ 
С.МООНОН

11200 Улаанбаатар 2015025

2024 оны 11 сарын 21 өдөр

НАСОС СТАНЦЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№	Хийгдэх ажлын нэр	Тайлбар
1	Сэндвичэн барилга	2метр*3метрийн хэмжээтэй сэндвичэн хийцлэлтэй байх. Дотор халаалт, цахилгаан гэрэлтуулэгтэй байх.
2	Цахилгаан халаалт	6м2 буюу түүнээс дээш талбайг халаах хүчин чадалтай байх, 220 Вт хүчин чадалтай
3	камер	Гадна, дотно хяналтын камер, хяналтын дэлгэц, бичигч, дагалдах тоног төхөөрөмжийг төв оффисоос хянах сервистэй байна.

ЦЭВЭР УСНЫ ӨРГӨХ НАСОСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Барааны ерөнхий үзүүлэлтүүд.														
1	<ol style="list-style-type: none">Насосны төрөл: Герман улсын GSUNDFOs CR 64-4-1 A-F-A-E-HQQE маркын насостай дүйцэхЗагвар: A96548585311147 дүйцэх														
2	<p>Барааны техникийн үзүүлэлт:</p> <table><tbody><tr><td>Чадал</td><td>22 кВт, 380 В</td></tr><tr><td>Зарцуулга</td><td>64 м3/цаг</td></tr><tr><td>Түрэлт /хамгийн их/</td><td>109.3 м</td></tr><tr><td>Түрэлт</td><td>83.9 м</td></tr><tr><td>Насосны даралт даах чадвар /хамгийн их/</td><td>16 bar</td></tr><tr><td>Халалтын температур /хамгийн их/</td><td>120°C</td></tr><tr><td>Холболтын диаметр / орох, гарах/</td><td>100 мм</td></tr></tbody></table>	Чадал	22 кВт, 380 В	Зарцуулга	64 м3/цаг	Түрэлт /хамгийн их/	109.3 м	Түрэлт	83.9 м	Насосны даралт даах чадвар /хамгийн их/	16 bar	Халалтын температур /хамгийн их/	120°C	Холболтын диаметр / орох, гарах/	100 мм
Чадал	22 кВт, 380 В														
Зарцуулга	64 м3/цаг														
Түрэлт /хамгийн их/	109.3 м														
Түрэлт	83.9 м														
Насосны даралт даах чадвар /хамгийн их/	16 bar														
Халалтын температур /хамгийн их/	120°C														
Холболтын диаметр / орох, гарах/	100 мм														
3	<p>Бусад:</p> <ol style="list-style-type: none">Өрөө бүрэн автомат системээр ажилладаг цахилгаан хаалт болон өргөлтийн насосНийлүүлэгч нь халаалтын түрэгч насосд 1 жилийн баталгааг гаргана.Насосны эд ангиуд засвар үйлчилгээ хийгдээгүй шинэ байна.														

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">6. Насосны техникийн паспорт, баримт бичиг бүрэн байна.7. Насосны мэдээлэл, өнгөт зургийг хавсаргасан байна.8. Өмнөговь аймгийн Цогцэций сумын Цог-Өрнөх ОНӨААТҮГазар хүртэлх барааны тээвэрлэлтийн зардал, угсралт суурилуулалт, тохируулалт туршилтын зардлыг тухайн нийлүүлэгч бүрэн /100%/ хариуцна. |
|--|--|

ЦОГ-ӨРНӨХ ОНӨААТҮГ-ЫН

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН:

МЕХАНИК:

Ө.БЯМБА-АДЬЯА

С.ХАТАНБААТАР