


БАТЛАВ  
ЦОГ-ӨРНӨХ ОНӨААТҮГ-ЫН ЗАХИРЛЫН  
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ХАВСРАН  
ГҮЙЦЭТГЭГЧ  С.МООНОН

2024 оны 11 сарын 21 өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Үндэслэл	• Цогтцэций сумын ОНС
Зорилго	• Ус хангамжийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах
Захиалагч	Цогтцэций сумын Цог-Өрнөх ОНӨААТҮГГазар
Байршил, хийгдэх ажил	1,3,5,7,8-р худаг Цогтцэций сумын төвийн нийт 5 худагт ухаалаг төхөөрөмж суурилуулах
Удирдлагын товчлуур	Дэлгэц, карт уншигч, удирдлагын товчлуурыг нэг шийдэлд оруулсан TouchScreen. -50C/+50C-д ажиллах боломжтой. Нэмэлтээр ялтасан халаагуур тавигдсан. Мөн QR кодоор ундны усаа авч болох шинэ шийдлийг багтаасан.  Дэлгэцэнд хэрэглэгчийн карт эсвэл утасны дугаар, үлдэгдэл, сүлжээний төлөв, цаг болон усны зарцуулалтын мэдээллийг харуулах бөгөөд усны зарцуулалт үлдэгдлийн өөрчлөлтийг усаа авч байх агшинд харуулах бүрэн боломжтой.
Карт уншигч	
Хэрэглэгчийн хяналтын дэлгэц	
Карт	Сервирт кодлогдож танигдсан. Бусад аймаг сумын худгийн системд ашиглагдах боломжгүйгээр серверт бүртгэгдсэн. RFID үзүүлэлттэй карт Карт 300 ширхэг (Одоо ашиглагдаж байгаа картын загвараар)
Удирдлагын самбар	Уг самбарт цахилгаан болон электроникийн холболт хийгдсэн удирдлагын процессор /эх хавтан/, мини процессорууд суурилуулсан байна. IP67 Төмөр хайрцагтай байх. Гадна хөдөлгөөн мэдрэгч LED гэрэлтүүлэгтэй байх
Хүчдэлийн самбар	Цахилгаан хүчдэлийн автомат болон бусад розетка, тэжээлийн хуваарилах оролтууд угсрагдсан самбартай байх.
Удирдлагын процессор	Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын зориулалттай удирдлагын процессор ашигласан байх
Автомат хаалт	24В ослын болон үндсэн хаалттай байх
Усны тоолуур	Монгол улсад ашиглах зөвшөөрөлтэй, Стандартчилал, хэмжил зүйи газраар баталгаажсан UltraSonic усны тоолууртай байна.
Дотоод сүлжээ, модем /иж бүрэн/	Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын зориулалттай модем буюу дотоод сүлжээний төхөөрөмж ашигласан байх
Сангийн холбох хэрэгсэл /иж бүрэн/	Ундны усны зориулалттай шугам хоолойгоор цэвэр усны сантехникийн холболтыг хийх

Өргөлтийн насос	Нөөцийн савнаас усыг хэрэглэгчид даралт мэдэрч, шахах зориулалттай. 750Вт
Тог баригч	2Ква хүчин чадалтай ба түүнээс дээш байх/ UPS/
Бусад тоноглол	Хүнсний зориулалттай усны шланк ашигласан байх
Зөвшилцөх байгууллага	• Цог-Өрнөх ОНӨААТҮГазар

ЦОГ-ӨРНӨХ ОНӨААТҮГ-ЫН  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН:  
МЕХАНИК:



Ө.БЯМБА-АДЪЯА  
С.ХАТАНБААТАР