

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах ЕС1	ком	1
2	Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
3	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А, 150/5А	ш	3
4	3 фазын идэвхит чадлын электрон тоолуур угсрах 380/220В, 5А	ш	1
5	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах ЕС2	ком	1
6	Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
7	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А, 150/5А	ш	3
8	3 фазын идэвхит чадлын электрон тоолуур угсрах 380/220В, 5А	ш	1
9	Автомат сэлгэн залгагчтай самбар тавих АВР 4групптэй	ком	1
10	Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
11	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А, 150/5А	ш	3
12	3 фазын идэвхит чадлын электрон тоолуур угсрах 380/220В, 5А	ш	1
13	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар тавих ГС1 11 групптэй	ком	1
14	Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
15	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар тавих ГС2 9 групптэй	ком	1
16	Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
17	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар тавих ГС3 14 групптэй	ком	1
18	Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
19	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар тавих ГС4 6 групптэй	ком	1
20	Гал хамгаалагчтай цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
21	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар тавих ГС5 14 групптэй	ком	1
22	Гал хамгаалагчтай цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
23	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар тавих ОГС 7 групптэй	ком	1
24	Гал хамгаалагчтай цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	1
25	Ердийн 1 туйлт хананд далд угсрах унтраалга тавих IP-20	ширхэг	13
26	Ердийн 2 туйлт хананд далд угсрах унтраалга тавих IP-20	ширхэг	28
27	1 туйлт хананд далд хамгаалагдсан унтраалга тавих IP-54	ширхэг	5
28	2 туйлт хананд далд хамгаалагдсан унтраалга тавих IP-54	ширхэг	7
29	2 туйлт хананд далд тавих хамгаалагдсан солиур унтраалга IP-54	ширхэг	5
30	Хананд далд тавих, 2 туйлт ердийн розетка	ширхэг	117
31	Хананд ил тавих, 1 туйлт хамгаалагдсан розетка	ширхэг	16
32	Шаланд далд тавих, 2 туйлт ердийн розетка	ш	1
33	Эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн ус чийгнээс хамгаалагдсан металл тортой хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч 2*25Вт 220 В. IP-54	ш	11
34	Таазанд тавих, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч 100Вт 220В. IP-20	ширхэг	7
35	Таазанд ил тавих, мөн хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч 60Вт. 220В. IP-54	ширхэг	37
36	"Гарах" бичигтэй хана таазанд тоноглох цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	10
37	Чиглэл заасан сумтай хананд тоноглох цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	8
38	2*36Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн	ш	47
39	3*18Вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэй чийдэн	ш	34
40	Унтраалгын розетка далд салбарлах хайрцаг	ш	193
41	Далд салбарлах хайрцаг угсрах	ш	190
42	1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой полвинилхлорид тусгаарлагчтай утас	м	3850
43	1*4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой полвинилхлорид тусгаарлагчтай утас	м	3150
44	1*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой полвинилхлорид тусгаарлагчтай утас	м	150

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

45	5*6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой гал дэмждэггүй тусгаарлагчтай утас	м	50
46	5*10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой гал дэмждэггүй тусгаарлагчтай утас	м	90
47	5*16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой гал дэмждэггүй тусгаарлагчтай утас	м	70
48	Пластмассан хоолой / шаталт өрнүүлдэггүй/ IP-55 d-20	м	1300
49	Пластмассан хоолой / шаталт өрнүүлдэггүй/ IP-55 d-25	м	1050
50	Газардуулгын сувгийн нүх ухах	м3	24
51	Газардуулгын сувгийн нүх эргүүлж булах	м3	24
52	25х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	40
53	40х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг угсрах	м	400
54	50х50х5мм хэмжээтэй булан төмөр L-3.0m	ш	29
55	Бетон дэр угсрах	ш	15
56	Зөөлөн асаагч 45кВт	ш	2
57	Зөөлөн асаагч 37кВт	ш	1